

●質問・回答表

物件名：検査室ユニット 一式

No	質問項目	質問内容	回答
1	2－3 ハザードルーム (3)空調	ハザードルーム内の湿度条件について、通年30~70%程度の範囲で運用するということでしょうか。	貴見のとおりです。
2	2－3 ハザードルーム (14)ネットワーク及び電話回線	ネットワーク及び電話回線については、ハザードルーム内から既設一次側設備までの二次側配線を施工範囲と考えてよいでしょうか。	貴見のとおりです。
3	2－4 エアロック室 (4)エアタイト扉	自動的に閉鎖とあるが、本扉はエアタイト仕様のためドアクローザーにより自閉した後、扉の締め込みはグレモンハンドルによる手動ロックになるがよいでしょうか。	本エアタイト扉については、ドアクローザーにより自閉した後、扉の締め込みがグレモンハンドルによる手動ロックでも差し支えありません。