

種								類	65号 酸又はアルカリによる表面処理施設	
能								力	55万個 / 日	
工 事 着 手 予 定 年 月 日								許可日翌日		
工 事 完 成 予 定 年 月 日								許可後、2か月		
使 用 開 始 予 定 年 月 日								完成後		
使 用 時 間 間 隔 及 び 1 日 当 た り の 使 用 時 間								連続24時間		
使 用 の 季 節 的 変 動								なし		
項 目								区 分	通常	最大
汚水等の汚染状態の値	水 素 イ オ ン 濃 度 (水 素 指 数)							4～6	3～7	
	生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 (mg/L)							10	20	
	化 学 的 酸 素 要 求 量 (mg/L)							10	20	
	浮 遊 物 質 量 (mg/L)							180	200	
	窒 素 含 有 量 (mg/L)							10	20	
	リン 含 有 量 (mg/L)							1	2	
	フ ツ 素 含 有 量 (mg/L)							-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)								-	-	
汚 水 等 の 1 日 当 た り の 量 (m3)								15	20	

「汚水等の汚染状態の値」の「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L)」の欄中の数値は、アンモニア性窒素の値に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。