

脱ガス空気清浄機仕様書

1 購入物品等の件名及び数量

脱ガス空気清浄機 1台

2 性能・機能等に関する要件

脱ガス空気清浄機は次の要件を満たすこと。

- (1) 装置の形態 自立・床置き型、キャスター付き
- (2) 風量 20 m³/分以上
- (3) フィルター

収蔵資料に有害なガスや細菌などを除去し、収蔵庫内空気を清浄にするフィルターは、3段階の構成となっており、各機能を有すること。

第1段階 比較的大きな粉じん、カビを除去する。

第2段階 有機酸、アンモニア、ホルムアルデヒドなど資料に有害となるガスを除去する。

第3段階 ホコリ、細菌、カビなどの微細な粒子を除去する。

繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工がされており、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証を受けているものであること。

- (4) 適応床面積 70 m²以上
- (5) 装置サイズ 幅 750mm×奥行き 600mm×高さ 1800mm 以下
- (6) 電源 100V

4 納入場所

徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館（収蔵庫）

5 納入期限

令和8年3月31日（火）までに納入すること。

6 その他

- (1) この仕様書に記載のない事項で疑義が生じた場合は、必ず徳島県立鳥居龍蔵記念博物館の担当者と協議すること。
- (2) 指定した仕様の物品を納入すること。なお、中古機・リサイクル機の納入は認めない。
- (3) 使用可能な状態にして引き渡しを行うこととし、徳島県立鳥居龍蔵記念博物館の担当者に対し、機器の操作方法等について説明・指導を行うこと。
- (4) 納入者は納入等の日時、方法については徳島県立鳥居龍蔵記念博物館の担当者と協議の上、その指示に従うこと。
- (5) 納入の際は、建物・設備備品等を破損しないよう必要に応じて養生すること。なお、損傷を与えた場合は、納入者の負担により原状に復するものとする。
- (6) 納入の際に発生した梱包材等は、納入者の負担で責任を持って処理すること。
- (7) 納入に係る一切の費用は納入者の負担とすること。
- (8) 納入場所等を確認する場合は、徳島県立鳥居龍蔵記念博物館の担当者に連絡し了承を得ること。