

脱ガス空気清浄機 応札仕様書

徳島県立二十一世紀館長 殿

住所
商号
代表者役職・氏名
担当者名
連絡先電話
ファクシミリ
E-mail

徳島県立二十一世紀館が行う脱ガス空気清浄機の入札については、次の機器仕様等で応札します。

機 器 名	メーカー名	型 番

1 下表の仕様等を満たすこと。

性能・機能等に関する要件	可否欄	応札機種等の仕様	判定欄
(1)装置の形態 自立・床置き型、キャスター付き			
(2)風量 20m ³ /分以上			
(3)フィルター			
① フィルターは3段階の構成となっており、各機能を有すること。 第1段階 比較的大きな粉じん、カビを除去する。 第2段階 有機酸、アンモニア、ホルムアルデヒドなど資料に有害となるガスを除去する。 第3段階 ホコリ、細菌、カビなどの微細な粒子を除去する。			
② 第3段階のフィルターは、繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工がされており、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証を受けているものであること。			
(4)適応床面積 70m ² 以上			
(5)装置サイズ 高さ750mm×奥行き600mm×高さ1800mm以下			
(6)電源 100V			

- ※ 応札仕様書と併せて、カタログ等を添付し、各仕様について表記している箇所に赤の下線を付け(又はマーカーで塗り)、仕様番号(例:(2)、(3)-②、等)を書いた付箋を貼付してください。
- ※ 「可否欄」は、対応可能な場合には「○」を記入すること。
- ※ 「判定欄」には記入しないこと。(空欄のままとしておくこと。)

2 特記事項

- ・ 中古機・リサイクル機の納入は認めない。
- ・ 納入の際に発生した梱包材等は、納入者の負担で責任を持って処理すること。
- ・ 納入に係る一切の費用は納入者の負担とすること。