

特定施設に関する事項

四国化成工業株式会社 徳島工場

種 類							46号口ろ過施設		46号二ろ過施設		46号口ろ過施設		46号口ろ過施設	
能 力							容量 65L		風量:80m ³ /min		風量:250m ⁴ /min		風量:135m ⁵ /min	
設 置 年 月 日														
工 事 着 手 予 定 年 月 日							許可後		同左		同左		同左	
工 事 完 成 予 定 年 月 日														
使 用 開 始 予 定 年 月 日							工事完了後		同左		同左		同左	
使 用 時 間 間 隔 及 び 1 日 当 た り の 使 用 時 間							断続8時間		断続16時間		断続8時間		同左	
使 用 の 季 節 的 変 動							なし		同左		同左		同左	
項 目 区 分							通常	最大	通常	最大	通常	通常	通常	通常
汚水等の汚染状態の値	水 素 イ オ ン 濃 度 (水 素 指 数)						5.7	5.7	8～10	8～10	6～8	6～8	6～8	6～8
	生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 (mg/L)						－	－	0	0	18	20	0	0
	化 学 的 酸 素 要 求 量 (mg/L)						176000	176000	0	0	23	30	0	0
	浮 遊 物 質 量 (mg/L)						0	0	20	50	18	20	20	50
	窒 素 含 有 量 (mg/L)						349	349	10	25	8	10	10	25
	リン 含 有 量 (mg/L)						－	－	0	0	0	0	0	0
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)						－	－	0	0	3	3	0	0
汚 水 等 の 1 日 当 た り の 量 (m3)							2.7	2.7	25	25	10	10	2	2

「汚水等の汚染状態の値」の「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)」の欄中の数値は、アンモニア性窒素の値に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。