

条件付き一般競争入札「徳島県三好合同庁舎機械警備業務」  
に係る質問に対する回答

	質問	回答
1	仕様書8 警備仕様（1）に「受託者の準備する電話回線（ISDN回線）で行える機能を有するものであり」と記載がありますが同等の仕様の無線通信でも問題はございませんでしょうか。	仕様書8 警備仕様（1）の機能を満たすものであれば問題はございません。
2	「紛失したカードでの不正な「警備解除」の有無を監視センターで監視できること」とありますが、紛失時にご連絡をいただき、速やかに紛失カードを「解除」できないようにすることで問題ないでしょうか。	問題はございません。
3	「窓・扉が開錠したときに異常を感知する開閉センサー」とありますが、「開放」したときに感知で問題ないでしょうか。	問題はございません。
4	「異常感知装置により、異常事態を感知したときは、監視センターに送られてきた通信で、異常箇所を瞬時に識別できる機能を有すること」とありますが、異常箇所は、個別センサー特定ではなく回路ごとでの識別となりますが問題ないでしょうか。	異常箇所に対して速やかに対応可能であれば問題はございません。
5	警備員名簿等を書面にて提出することになっていますが、警備員名簿については個人情報で明記されており提出できません。社員名と所属先のみ明記した書類（明記する本人承諾必要）の提出に変更させていただきたく、ご了承いただけないでしょうか。	社員名と所属先を記載した書類を御提出いただくことで問題ございません。
6	車庫棟が公道をまたぐ為、システムを2つに分ける事は可能でしょうか。使用するカードは同一カードで運用可能です。	車庫棟で異常事態を感知した場合、合同庁舎棟において異常事態を把握することができる環境であれば可能です。