

第4 危 險 物 統 計

第72表 危険物規制対象数

(R7.3.31現在)

製造所等の別 消防本部及び 警署置市町村の別	合計	製造所	貯蔵所						取扱所						事業所		
			小計	屋内貯蔵所	屋内クタンク貯蔵所	屋外クタンク貯蔵所	屋内クタンク貯蔵所	地下クタンク貯蔵所	簡易クタンク貯蔵所	移動クタンク貯蔵所	屋外貯蔵所	小計	給油取扱所	第1種販売取扱所		第2種販売取扱所	移送取扱所
総計	2,602	37	1,611	341	393	64	474	11	265	63	954	565	12	4	1	372	1,225
徳島市	720	15	479	129	117	27	120	3	46	37	226	120	8	2		96	339
鳴門市	217	5	138	25	32	3	37	2	37	2	74	40	1		33	82	
小松市	166		111	18	37	1	32		21	2	55	29	2		24	57	
阿南市	322	2	190	29	63	15	55	1	23	4	130	58		2	1	69	96
美馬市	84		46	8	8	3	18	2	7		38	29			9	59	
那賀町	31		10	2		1	5		2		21	15			6	26	
名西消防組合	50		27	4	6	1	13	1	2		23	18			5	32	
海部消防組合	119		70	8	17	1	29		15		49	38			11	67	
板野東部消防組合	342	11	221	49	78		50		40	4	110	60			50	130	
板野西部消防組合	84	1	53	14	6		18		14	1	30	24			6	51	
徳島中央広域連合	248	3	141	33	17	7	48	1	26	9	104	66			38	142	
美馬西部消防組合	55		32	4	4	1	17	1	5		23	14			9	40	
みよし広域連合	128		70	16	3	3	29		16	3	58	46	1		11	83	
小計	2,566	37	1,588	339	388	63	471	11	254	62	941	557	12	4	1	367	1,204
消防非常備町村計	36		23	2	5	1	3		11	1	13	8			5	21	

※美馬市消防本部(美馬町を除く)、美馬西部消防組合(美馬市美馬町、つるぎ町)

第73表 類別危険物製造所等数

(R7.3.31現在)

類別	製造所等の別		合計	製造所	貯蔵						取扱						
	小計	屋内貯蔵所			屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	小計	給油取扱所	第1種売買取扱所	第2種売買取扱所	移送取扱所	一般取扱所	
総計	計	37	2,602	37	341	393	64	474	11	265	63	954	565	12	4	1	372
	A地区	37	2,566	37	339	388	63	471	11	254	62	941	557	12	4	1	367
	B地区		36		2	5	1	3		11	1	13	8				5
単	計	5	20	5	12							3					3
	A地区		20	5	12							3					3
	B地区																
	計	4	4		4	3					1						
	A地区		4		4	3					1						
	B地区																
第3類	計	5			4	4						1					1
	A地区		5		4	4						1					1
	B地区																
第4類	計	24	2,522	24	294	391	64	474	11	264	62	938	565	11	4	1	357
	A地区	24	2,486	24	292	386	63	471	11	253	61	925	557	11	4	1	352
	B地区		36		2	5	1	3		11	1	13	8				5
第5類	計	11			11												
	A地区		11		11												
	B地区																
第6類	計	3			3	2				1							
	A地区		3		3	2				1							
	B地区																
混在	計	8	37	8	17	17						12				1	11
	A地区	8	37	8	17	17						12				1	11
	B地区																

備考：A地区とは、消防本部及び消防署設置市町村の地区を、また、B地区とは、その他の地区をいう。

第74表 数量別危険物製造所等数

(R7.3.31現在)

数量の別	製造所等の別		合計	製造所	貯蔵						取扱					
	小計	屋内外タンク貯蔵所			屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	小計	給油取扱所	第1種販売取扱所	第2種販売取扱所	移送取扱所	一般取扱所	
総計	計	341	393	37	474	11	265	63	954	565	12	4	1	372		
	A地区	339	388	37	471	11	254	62	941	557	12	4	1	367		
	B地区	2	5		3		11	1	13	8				5		
5倍以下	計	662	63	1	243	11	165	7	172	34	1			137		
	A地区	647	62	1	242	11	154	7	170	34	1			135		
	B地区	15	1		1		11		2					2		
5倍を超え10倍以下	計	308	46	6	108		18	37	165	65	2			98		
	A地区	304	43	6	108		18	37	162	64	2			96		
	B地区	4	3						3	1				2		
10倍を超え50倍以下	計	332	61	11	91		27	16	259	156	9	4		90		
	A地区	328	61	11	89		27	15	257	155	9	4		89		
	B地区	4	1		2			1	2	1				1		
50倍を超え100倍以下	計	143	66	7	16		46	2	88	67				21		
	A地区	143	66	7	16		46	2	86	65				21		
	B地区								2	2						
100倍を超え150倍以下	計	58	27	1	3		8		69	64				5		
	A地区	58	27	1	3		8		66	61				5		
	B地区								3	3						
150倍を超え200倍以下	計	36	7	1	3		1	1	81	77				4		
	A地区	36	7	1	3		1	1	80	76				4		
	B地区								1	1						
200倍を超え1,000倍以下	計	45	6	10	9				112	101				11		
	A地区	45	6	10	9				112	101				11		
	B地区															
1,000倍を超え5,000倍以下	計	23	6		1				5	1				4		
	A地区	23	6		1				5	1				4		
	B地区															
5,000倍を超え10,000倍以下	計	2	2						1					1		
	A地区	2	2						1					1		
	B地区															
10,000倍を超えるもの	計	2							2					1		
	A地区	2							2					1		
	B地区															

第75表 容量別屋外タンク貯蔵所数

(R7.3.31現在)

容量別	計 (A) (B)~(G)	第1類 (B)	第2類 (C)	第3類 (D)	第4類										第5類 (F)	第6類 (G)
					小計 (ア)~(ロ)	原油 (ア)	ナフサ (イ)	ガソリン (ウ)	灯油 (エ)	軽油 (オ)	重油 (カ)	石油類 (キ)	4アール (ク)	コ (ケ)		
1 0 0 kl 未満	284				282		32	21	92	12	28	35	62	2		
1 0 0 kl 以上 5 0 0 kl 未満	84				84		3	13	29	1	4	5	22			
5 0 0 kl 以上 1, 0 0 0 kl 未満	11				11		2	1	2	2						
うち旧法タンク	4				4		1		1							
1, 0 0 0 kl 以上 5, 0 0 0 kl 未満	12				12			5	5				2			
うち旧法タンク	4				4			1	3							
5, 0 0 0 kl 以上 1 0, 0 0 0 kl 未満																
うち旧法タンク																
1 0, 0 0 0 kl 以上 5 0, 0 0 0 kl 未満	2				2				2							
うち旧法タンク	2				2				2							
計	393				391		5	41	130	15	32	40	86	2		

第76表 危険物製造所等の事故調べ

(令和6年中)

番号	製造所等の区分	所在地	危険物の種別	事故種別	死傷者数		概要
					死者	負傷者	
1	屋外タンク貯蔵所	阿南市	第2石油類	流出	0	0	「軽油受入流量計点検整備工事」において操作した軽油ストレーナ空気抜弁が閉じられていなかったため、配管内に残留していた軽油が逆流し、防油堤内に約300リットルの軽油が漏れた。
2	一般取扱所	阿南市	第3石油類	火災	0	0	隣接するプラスチック燃料破砕室(防火対象物)の火災により、11号ボイラー(一般取扱所)と接続しているベルトコンベアーから運搬された指定可燃物(プラスチック)が燃焼していたため、延焼した。火災発生時、コンベアーは作動したが、ボイラーセーフティトリップが作動し、緊急停止した。プラスチック燃料破砕室(防火対象物)は全焼したが、11号ボイラー(一般取扱所)はベルトコンベアー部分のみの延焼となる。
3	一般取扱所	阿南市	第2石油類	流出	0	0	一般取扱所内において、ジャッキング油ポンプ計器盤から潤滑油が漏洩し、直下の復水器側面を伝い、復水器の地下ピット内に滞留したもの。敷地外への流出や負傷者の発生等はなし。
4	一般取扱所	藍住町	アルコール類	火災	0	0	一般取扱所の切削油ろ過装置にフランジをアーク溶接で取り付ける改造工事を行っていた際、溶接の火の粉が工事のために取り付けていた火の粉飛散防止カバーの隙間からろ過装置内に落下し、ろ過装置底部に残存していた切削油が付着した切削粉に触れ発火したもの。人的被害なし。周辺設備への延焼なし。第3種消火設備(CO2消火設備)を使用し消火。
5	一般取扱所	松茂町	第2石油類	火災	0	0	一般取扱所内のリチウムイオン電池充放電装置で充電中のリチウム電池が内部短絡により発熱発火したもの。
6	製造所	鳴門市	硝酸塩類	爆発	0	1	製造所内において前日使用したタンクを清掃するために、循環ポンプを用いてキシレンでかけ洗いしていたところ、タンク上部周辺で爆発、火災が発生し当該製造所の一部が焼損したもの。この火災で2名が負傷し約2か月後に内1名が死亡した。
7	一般取扱所	阿南市	第2石油類	流出	0	0	社員が巡視点検を行っていたところ、低圧タービンバイパス弁オイルサプライユニットの圧力指示計上部プラグより作動油がミスト上に約10L漏れているのを発見する。
8	移動タンク貯蔵所	阿南市	第2石油類	流出	0	0	軽油14KLをポンプ荷卸し中、ローリー吐出口とホースの結合部より漏れ出しているを発見し、確認しようとしたところホースのカムロックが外れて漏洩が発生した。軽油約10～20Lが漏洩したが、敷地外へは流出しなかった。