

条件付き一般競争入札「徳島県美馬保健所庁舎機械警備業務」
に係る質問に対する回答

	質問	回答
1	「紛失したカードでの不正な「警備解除」の有無を監視センターで監視できること」とありますが、紛失時にご連絡をいただき、速やかに紛失カードを「解除」できないようにすることで問題ないでしょうか。	問題はありません。
2	「窓・扉が開錠したときに異常を感知する開閉センサー」とありますが、「開放」したときに感知で問題ないでしょうか。	問題はありません。
3	「異常感知装置により、異常事態を感知したときは、監視センターに送られた通信で、異常箇所を瞬時に識別できる機能を有すること」とありますが、異常箇所は、個別センサー特定ではなく、回路ごとでの識別となりますが問題ないでしょうか。	異常箇所とは個別センサーではなく回路ごとでの識別と認識しています。