



次の条件を全て満たす場合、設置者が緩和措置適用願いを提出することで、処理対象人員を5人とすることができます。

- ★一戸建ての専用住宅又は併用住宅である(二世帯住宅、賃貸・建売住宅は対象外)
- ★住宅部分の延べ床面積(増改築の場合は工事後の延べ床面積)が180㎡以下
- ★台所及び浴室がそれぞれ1か所以内
- ★実居住人数及び将来の居住人数の見込みが5人以下
- ★使用水量の見込みが1日1,000リットル以下



適用日(令和4年4月1日)より前に設置された既存の「合併処理浄化槽」も緩和措置の適用対象です。

詳細及び「緩和措置適用願い」の様式については、徳島県ホームページをご覧ください。

県HP記事「一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書に係る取扱いについて」
<https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/7203230/>

お問合せ先

徳島県県土整備部
住宅課
水環境整備課

建築指導担当
上下水道・浄化槽担当

電話 088-621-2595
電話 088-621-2279