無停電電源装置更新業務仕様書

１ 目的

本業務は徳島小松島港コンテナターミナル内に設置されているサーバー用の無停電電源装置が、経年劣化により停電時及び通常時の運用に不安をきたしていること、また蓄電池の交換時期を迎えていることを踏まえ装置の取替を行い、停電時・通常時に適正な運用が行えるようにするものである。

２ 概要

（１）業務場所：徳島県小松島市豊浦町 徳島小松島港 コンテナターミナル

（２）履行期限：令和９年８月３１日

（３）対象機器：無停電電源装置（10ｋＶＡ） １ 式

※別紙無停電電源設備（UPS）特記仕様書による

（４）業務内容

ア 既設装置を撤去後に新設 UPS 装置・蓄電池盤・入出力盤へ一次(入力幹線)、二次側(負荷設備幹線)ケーブルの盛替えを実施する。

イ 新設機器の試験調整を実施する。

ウ その他、上記に付帯する業務を行うこと。

3 入札者の参加資格

入札参加者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。

（２）徳島県管財課の物品購入等入札参加資格者名簿において、営業品目「Ｇ４０４配電盤」及び「Ｏ２０６電気保安」の両方で登録されている者であること。

（３）四国内に本社、又は支店、営業所等の事務所を有し、履行期間中及びメーカーの定める新設機器の保証期間中において、対象機器等に異常が発生した場合には、発注者からの緊急対応要請の受理後２時間以内に業務場所へ到着することが可能な者であること。

4 その他条件

（１）無停電電源装置本体の設置場所は、既設装置と同等の場所とする。

なお、設置寸法は幅1,450㎜×奥行760㎜以内とする。

当該寸法に基づく設置面積は、1.102㎡以内である。

※別紙配置図による

（２）入札参加者は、搬入経路、設置場所、既設配線、作業スペース、その他業務条件を考慮したうえで入札するものとする。