

平成20年度ダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、特定施設の設置者（H21.5.14 現在の対象施設設置者）から報告があった自主測定結果の概要は次のとおりです。なお、今回の報告施設数については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの採取測定分及び昨年度の公表までに報告がなかった平成20年3月31日以前の採取測定分です。

1 測定結果について

(1) 排出ガス、焼却灰、ばいじん（単位 排出ガス：ng-TEQ/m³N、焼却灰・ばいじん：ng-TEQ/g）

特定施設名			報告対象施設数	報告施設数	休止等施設数 (未着工等を含む)	その他施設数*	測定結果		基準値	
							最小	最大		
廃棄物焼却炉	新設	4 t/h以上	1	1	0	0	0.00000096	0.00000096	0.1	
		2～4 t/h	3	3	0	0	0.00000029	0.0078	1	
		2 t/h未満	50	28	10	3	0	3.9	5	
	既設	4 t/h以上	1	1	0	0	0.045	0.045	1	
		2～4 t/h	20	15	3	2	0.0004	4.3	5	
		2 t/h未満	100	79	14	1	0	10	10	
	計			175	127	27	6	-	-	
	焼却灰			175	115	27	6	0	1.9	
	ばいじん			159	94	26	6	0	15	

(*) 分析中、測定日程調整中、稼働後1年未満の施設を計上しています。

(2) 排水（単位 排水：pg-TEQ/L）

特定施設名	報告対象施設数	報告施設数	測定結果		基準値
			最小	最大	
廃棄物焼却炉	9	9	0.000042	1.5	10
クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製造用に供する塩素系漂白施設	2	2	0.00060	0.00060	10

2 基準の適合状況について

報告があった施設、事業場については、全て基準に適合している。

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
1	有限会社中翔建設	徳島市一宮町西丁565-3	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
2	徳島県木材団地協同組合 連合会共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.2							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
3	徳島県木材団地協同組合 連合会共同焼却場	徳島市津田海岸町1131-2	No.3	H20.10.3	4.3					-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
4	バンドウクリエート株式会社	徳島市入田町月ノ宮74-2	No.1	H21.2.25	0.0078	H20.11.5	0.0000012	H20.11.5	0.23	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
5	緑化木管理場	徳島市波野町辻西65他	No.1	H20.11.5	0.071	H20.11.7	0.011	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
6	トーヨー通商株式会社	徳島市波野町南谷94-1,94-2	No.1	H20.10.17	1.1	H20.10.17	0.047	H20.10.17	1.1	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
7	新日本理化株式会社徳島 工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-300	H20.5.20	0			H20.5.20	0.00019	H20.5.20	0.037	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
8	新日本理化株式会社徳島 工場	徳島市川内町榎瀬1-1	AH-301	H20.5.21	0	H20.5.20	0.0062	H20.5.20	0.00011	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
9	日清紡ペーパープロダクツ 株式会社徳島事業所	徳島市川内町中島635	TG-9	H20.6.24	0	H20.6.25	0	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
10	阿波製紙株式会社	徳島市南矢三町3丁目10-18	No.2	H20.7.31	0.026	H20.8.1	0	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
11	東亜合成株式会社徳島工 場	徳島市川内町中島575-1	115	H20.11.11	0.0014			-	-	H20.11.11	1.5	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
12	大塚製薬株式会社徳島第 二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2G	H20.6.24	0.00000051			-	-	H20.6.24	0.00011	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
13	大塚製薬株式会社徳島第 二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-A	H20.6.26	0.000011	H20.6.26	0.026	H20.6.26	0.049	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
14	大塚製薬株式会社徳島第 二工場	徳島市川内町平石夷野224	No.2H-B	H20.6.27	0.0000014	H20.6.26	0.013	H20.6.26	0.049	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
15	大塚化学株式会社徳島工 場	徳島市川内町加賀須野463	OS-1-A	H20.5.26	0.00090	H19.12.25	0	H20.5.26	0.017	H20.5.26	0.0099	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
16	株式会社中川政建設	徳島市国府町東黒田字榎島90	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	測定日程調整中
17	旭鋳石株式会社	徳島市飯谷町枇杷の久保17-3	No.1	H21.1.16	0.64	H21.1.16	0.30	H21.1.16	2.7	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
18	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.1	H20.10.24	0.094	H20.10.24	0.000087	H20.10.24	0.068	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
19	徳島市東部環境事業所	徳島市論田町元開43-1	No.2	H20.10.24	0.26	H20.10.24	0.000087	H20.10.24	0.068	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
20	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.1	H20.10.10	0.0069	H20.10.10	0.0099	H20.10.10	0.0068	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
21	徳島市西部環境事業所	徳島市国府町北岩延字桑添18-1	No.2	H20.10.10	0.00040	H20.10.10	0.0099	H20.10.10	0.0068	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
22	株式会社布川製作所	徳島市東沖洲2丁目5	No.1	H20.10.23	0.47	H20.10.6	0	H20.10.6	0.0038	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
23	徳島家畜保健衛生所	徳島市南庄町5-94	No.1	H20.9.1	0.011	H20.9.1	0.000000096	H20.9.1	0.0037	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
24	徳島刑務所	徳島市入田町大久200-1	No.1	H21.2.9	0					-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
25	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.1	H20.8.6	0.0014	H20.8.6	0.099	H20.8.6	0.21	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
26	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	未完成	新設	
27	四国メディカルトリートメントセンター	徳島市不動本町三丁目1654-1	No.3							-	-	200kg/h以上2t/h未満	未完成	新設	
28	株式会社カサイ店装	徳島市東沖洲1-3-3	No.1	H20.9.8	0.99	H20.9.9	0.025	H20.9.9	0.37	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
29	森本建材	徳島市飯谷町西分111	No.1	H20.10.24	2.6	H20.10.24	0.0011	H20.10.24	0.0012	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
30	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野151-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
31	株式会社水谷産業	徳島市川内町旭野85-19	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
32	徳島市東部環境事業所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.1	H20.8.21	0.32	H20.8.21	0.022	H20.8.21	0.012	H20.8.21	0.040	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
33	徳島市東部環境事業所 し尿処理場	徳島市論田町元開43-1	No.3	H20.8.21	0.24	H20.8.21	0.0037	H20.8.21	0.013	H20.8.21	0.040	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
34	四国資源開発発鉱業株式会社 第2工場	徳島市川内町加賀須野859	No.1	H20.3.17	8.1	H20.3.18	0.088	H20.3.18	0.098	-	-	50kg/h未満	稼働中	既設	
35	日立化成ポリマー株式会社 徳島工場	徳島市北田宮3-8-40	徳Pno.1	H20.7.16	0.020			H20.7.16	1.1	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
36	株式会社徳島機械センター 丈六営業所	徳島市丈六町森ノ木9-1	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
37	宮本工芸有限公司	徳島市東沖洲一丁目3-7	No.1	H20.9.9	0.14	H20.9.9	0.017	H20.9.9	0.21	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
38	株式会社イマヤマ	徳島市福島2-5-36	1号							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
39	有限会社溝口商事	徳島市八多町風早北25	1号焼却炉							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	新設	
40	株式会社中山源太郎商店 第一工場	徳島市津田海岸町2-8	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
41	株式会社中山源太郎商店 第二工場	徳島市津田海岸町1126-22	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
42	株式会社一楽 北山工場	徳島市北山町中須賀1番2号	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
43	旭野工業有限公司	徳島市川内町旭野156番地3	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
44	株式会社アルボレックス津田工場	徳島市津田海岸町4-59	No.1	H20.4.9	0.39	H20.4.9	0	H20.4.9	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	

平成21年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
稼働後1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、
測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
45	北洋建物解体センター株式会社	鳴門市里浦町里浦字恵美寿683-49	No.1	H20.9.26	0.0039					-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
46	株式会社大塚製薬工場	鳴門市撫養町立岩字芥原115	1	H20.6.5	0.041	H20.6.6	0.00087	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
47	鳴門塩業株式会社	鳴門市撫養町黒崎字松島53		H20.11.19	2.5	H20.11.21	0.046	-	-	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
48	鳴門市衛生センター	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.4							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
49	鳴門市衛生センター	鳴門市撫養町木津字口中山200	No.5							-	-	2t/h以上4t/h未満	休止中	既設	
50	有限会社漆原産業	鳴門市北灘町折野字大川筋114-11	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	測定日程調整中
51	鳴門市し尿処理施設	鳴門市撫養町木津字口中山200		H20.6.20	0.16	H20.6.20	0.000032			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
52	鳴門市新ごみ焼却処理施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-17-2	1号	H20.10.10	0.013			H20.3.13	0.52	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
	鳴門市新ごみ焼却処理施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-17-2	1号					H20.3.14	0.36	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
53	鳴門市新ごみ焼却処理施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-17-2	2号	H20.11.6	0.0039			H20.3.13	0.52	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
	鳴門市新ごみ焼却処理施設	鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-17-2	2号					H20.3.14	0.36	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	新設	
54	有限会社出口種鶏場 大麻農場	鳴門市大麻町板東字中谷36-2	No.1	H20.9.11	0.8	H20.9.11	0.013	H20.9.11	0.013	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
55	東山焼却場	鳴門市大麻町桧字西谷山34-2番地	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	分析中
56	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町花谷3	1	H20.7.24	0.82	H20.7.24	0.085	H20.7.24	0.38	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
57	小松島市環境衛生センター	小松島市芝生町花谷3	2	H20.6.26	0.14	H20.6.26	0.00015	H20.6.26	0.63	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
58	小松島市外三町村衛生組合	小松島市立江町字大田浦66-1	No.1	H20.5.20	0.033	H20.5.20	0			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
59	阿波製紙株式会社 小松島工場	小松島市和田島町松田新田91	S-1	H20.4.23	0.0023	H20.4.23	0			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
60	ニホンフラッシュ(株)	小松島市横須町5-26	No.1	H20.7.29	0.41	H20.7.31	0.000000076	H20.7.31	0.11	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
61	ニホンフラッシュ(株)	小松島市横須町5-26	No.11							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
62	ニホンフラッシュ(株)	小松島市横須町5-26	No.12							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
63	ニホンフラッシュ(株)	小松島市横須町5-26	No.13							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
64	ニホンフラッシュ(株)	小松島市横須町5-26	No.14	H20.7.30	0.025	H20.7.31	0.000000080	H20.7.31	0.000000035	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	

平成21年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
稼働後1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、
測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
65	株式会社ハギモト徳島工場	小松島市間新田町字ヤケ木31-2	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
66	有限会社重産業	小松島市榑淵町字萱原86-2		H21.3.21	4.1	H21.3.21	0.000092			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
67	阿南クリーンセンター	阿南市橘町土井崎117-14	No.1	H20.8.1	1.2	H20.8.2	0.00060	H20.8.2	0.41	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
68	阿南クリーンセンター	阿南市橘町土井崎117-14	No.2	H20.8.2	1.9	H20.8.2	0.00060	H20.8.2	0.41	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
69	徳島家畜保健衛生所阿南支所	阿南市日開野町谷田483-3	No.1	H20.9.4	0.016	H20.9.8	0.00000041	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
70	株式会社アルボレックス	阿南市原ヶ崎町居屋敷71	No.1	H20.4.15	0.063	H20.4.15	0.010	H20.4.15	0.11	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
71	王子製紙株式会社富岡工場	阿南市豊益町吉田一	No.DG-2	H20.8.12	0.045	H20.5.22	0			H20.6.3	0.00060	4t/h以上	稼働中	既設	
72	王子製紙株式会社富岡工場	阿南市豊益町吉田一	No.DG-3	H20.9.30	0.00000096	H20.5.22	0	H20.5.22	0	-	-	4t/h以上	稼働中	新設	
73	有限会社青藍	阿南市桑野町尾花117番地	No.1	H20.11.18	0.020	H20.11.18	0.0030	H20.11.18	0.15	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
74	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1番15	No.1	H20.2.6	0.32	H20.10.15	0	H20.10.15	0.00037	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
75	倉敷紡績株式会社 徳島工場	阿南市辰巳町1番15	No.2	H20.10.15	0			H20.10.15	0.00037	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
76	日亜化学工業株式会社本社工場	阿南市上中町岡491-100	A-36	H20.4.22	6.0	H20.4.21	0.012	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
77	日亜化学工業株式会社辰巳工場	阿南市辰巳町1-19番地	A-36	H20.3.7	2.5	H20.3.10	0	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
78	半瀬商店有限会社	阿南市長生町領田22-4	1	H20.9.12	3.9	H20.9.12	0.094	H20.9.12	2.6	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
79	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106		H20.7.29	0.000018	H20.7.29	0	H20.7.29	0	H20.7.29	0.000042	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
80	株式会社日徳	阿南市見能林町南林179-1	No.1	H20.11.17	0.88	H20.11.17	0	H20.11.17	0.015	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
81	阿波総合商事(有)	阿南市橘町青木10番地	No.1	H20.12.24	1.4	H20.12.24	0.096	H20.12.24	0.095	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
82	阿波総合商事(有)	阿南市橘町青木10番地	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
83	有限会社森吉商店	阿南市横見町畑中7-1	No.1	H21.3.4	10	H21.3.4	0	H21.3.4	0.16	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
84	新生食品(株)	阿南市新野町北宮の久保30	No.1	H21.1.14	0.0030	H21.1.14	0	H21.1.14	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
85	新生食品(株)	阿南市新野町北宮の久保30	No.2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
86	阿南市クリーンビュア	阿南市熊谷町定方44番地	No.1	H20.8.28	0.18	H20.8.28	0.0052			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
87	株式会社日誠産業	阿南市津乃峰町新浜33-10	No.2	H20.11.18	4.3	H20.11.18	0	H20.11.18	0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
88	阿波バイオ工業株式会社	阿南市大潟町7番地	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
89	株式会社佐々木材木店	阿南市那賀川町赤池	No.2-1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
90	有限会社伊勢開発	阿南市那賀川町大字上福井字南川 淵191番1	NO.1	H21.1.20	0.48	H21.1.20	0	H21.1.20	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
91	有限会社三枝林業	阿南市羽ノ浦町大字古庄字大道の 西50番地1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
92	中千木材株式会社	阿南市羽ノ浦町古庄字下向9-1	1	H21.3.14	0.0068	H21.3.14	0.00033			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
93	株式会社一楽 羽ノ浦工場	阿南市羽ノ浦町岩脇字神代地54- 1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
94	日清デニム株式会社	吉野川市鴨島町牛島字明治開242 9の1	No.1	H20.11.29	0	H20.11.29	0	H20.11.29	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
95	コロナ工業株式会社	吉野川市鴨島町上浦400-1	No.1	H20.11.5	0	H20.11.6	0.0060	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	既設	
96	西部家畜保健衛生所	吉野川市鴨島町麻植塚	No.1	H20.8.29	0.080	H20.9.1	0.00000054	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
97	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478-8	No.1	H20.10.10	0.099	H20.10.10	0.0013	H20.10.10	1.5	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
98	吉野川市鴨島環境センター	吉野川市鴨島町森藤2478-8	No.2	H20.10.10	0.088	H20.10.10	0.036	H20.10.10	1.3	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
99	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻 607-23	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
100	中央美化センター	吉野川市川島町大字桑村字新池尻 607-23	No.2							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
101	美郷プロイラー生産組合 藤岡農場	吉野川市美郷字土地250-17	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
102	四国合同通運株式会社	阿波市吉野町五条字北原452-1	No.1	H21.2.27	0.36	H21.2.27	0.000000077	H21.2.27	0.0043	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
103	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	H20.12.13	0.00020	H20.6.25	0.000031			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	H20.12.13	0.00031	H20.6.25	0.000031			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.1	H20.12.13	0.00000029	H20.6.25	0.000031			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
104	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.2	H20.12.13	0.00020	H20.6.25	0.000031			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	3つの煙突から排出
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.2	H20.12.13	0.00031	H20.6.25	0.000031			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	
	中央広域環境施設組合 中央広域環境センター	阿波市吉野町西条字藤原70-1他	No.2	H20.12.13	0.00000029	H20.6.25	0.000031			-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	新設	

平成21年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
稼働後1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、
測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
105	中本林業株式会社 巾はき工場	阿波市土成町土成字東原		H20.11.5	0.21	H20.11.5	0.000000093	H20.11.5	0.00032	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
106	中本林業株式会社 焼杉工場	阿波市土成町土成字美緑43	4	H20.11.5	0.32	H20.11.6	0.000000084	H20.11.6	0.000000073	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
107	日新酒類株式会社 太閤酒造場	阿波市土成町郡176	No.3							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
108	阿北環境整備組合	阿波市市場岸の下254-2	No.1	H20.5.27	0.014	H20.5.28	0	H20.5.28	0.00051	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
109	有限会社山一建設	阿波市市場町香美字西原284-1	No.1	H20.6.20	0.39	H20.6.21	0.035	H20.6.21	0.31	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
110	有限会社稲岡物産	阿波市大北783	No.1	H21.3.10	0.24	H21.3.10	0	H21.3.10	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
111	安原解体焼却施設 中間処分場	阿波市阿波町大久保13-6	一号	H20.10.23	0	H20.10.24	0	H20.10.24	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
112	有限会社大塚クリーンリネス	阿波市北正広176-2	F-01	H20.10.28	0.086	H20.10.30	0.091	H20.10.29	0.22	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
113	大道物産有限会社	美馬市脇町字西俣名2409-1	No.1	H20.11.26	0.23	H20.11.27	0.033			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
114	美馬環境整備組合	美馬市脇町鴨地地内216	No.1	H20.7.17	0.71	H20.11.27	0	H20.11.27	1.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
115	美馬環境整備組合	美馬市脇町鴨地地内216	No.2	H20.7.18	0.87	H20.11.27	0	H20.11.27	1.4	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
116	株式会社三崎水産	美馬市美馬町字宮南793	No.1	H21.2.17	0.44	H21.2.18	0.13	H21.2.18	0.051	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
117	美馬町重清地区堆肥生産組合 重清処分場	美馬市美馬町字蔭ノ浦38-1	No.1	H21.3.11	0.051	H21.3.11	0.009	H21.3.11	0	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
118	吉野川環境整備組合	美馬市穴吹町三島字小島1301	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
119	有限会社藤本重機	三好市三野町大字太刀野山字花園北444-2,445-3	No.1	H21.3.30	4.7	H21.3.30	0.34	H21.3.30	0.31	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
120	三野鶏糞処理施設	三好市三野町大字太刀野山字奥4708-1	1-1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
121	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字中島156-1	1	H20.5.27	0.31	H20.5.27	0.0082			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
122	三好木材センター事業協同組合	三好市三野町大字加茂野宮字西島228-1	1	H20.5.27	0.0091	H20.5.27	0.0011			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
123	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1348-67	No.1							-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	分析中
124	みよし広域連合清掃センター	三好市池田町字西山登り尾1348-67	No.2							-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	分析中
125	西山鶏糞処理施設	三好市池田町西山樫ノ下3757-25	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
126	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ274-1	1	H20.5.27	0.0000020					-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	新設	

平成21年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス測定日	排出ガス測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰測定日	焼却灰測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん測定日	ばいじん測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水測定日	排出水測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/既設	備考
127	西徳木材株式会社	三好市池田町中西字ナガウチ274-1	2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
128	株式会社明和クリーン	三好市山城町寺野字大休場957-1	No.1	H20.9.22	1.0	H20.9.26	0.019	H20.9.26	0.011	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
129	三好西部森林組合小径木工場	三好市山城町白川1517	1	H21.3.14	0.21	H21.3.14	0.025			-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
130	株式会社 山城もくもく	三好市山城町下川1483	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
131	みよし広域連合 浄化センター	三好市井川町西井川906	No.1	H20.9.26	0.0010	H20.9.26	0	H20.9.26	0.039	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
132	勝浦町クリーンセンター	勝浦郡勝浦町大字棚野字奥立川90-2	No.1							-	-	200kg/h以上2t/h未満	休止中	既設	
133	有限会社若木建設	勝浦郡勝浦町大字坂本字94-1	No.1	H20.9.15	0.28	H20.9.15	1.9	H20.9.15	0.025	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
134	森永乳業株式会社徳島工場	名西郡石井町高原字関112-3	No.1	H20.10.29	0	H20.10.30	0	-	-	-	-	50kg/h未満	稼働中	既設	
135	石井町クリーンセンター	名西郡石井町高川原字高川原2156-2他	No.1	H20.6.3	0.012	H20.6.3	0.25			-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
136	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	No.1	H20.12.5	0.33	H20.12.5	0.0047	H20.12.5	0.49	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
137	石井町清掃センター	名西郡石井町石井字石井3025-1	No.2	H20.12.5	0.33	H20.12.5	0.0047	H20.12.5	0.49	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
138	株式会社阿波どり 石井農場	名西郡石井町藍畑字西覚円1320-1	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
139	株式会社阿波どり 石井農場	名西郡石井町藍畑字西覚円1320-1	No.2							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	未着工	新設	
140	大塚製薬株式会社徳島ワジキ工場	那賀郡那賀町小仁字大字大坪306番地の2	No.2					-	-	-	-	50kg/h未満	休止中	既設	
141	那賀町衛生センター	那賀郡那賀町日浦字追立口250-1	No.1	H20.11.11	0.031	H20.8.20	0	H20.8.20	0.23	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
142	徳島県企業局川口ダム流水処理施設	那賀郡那賀町吉野字鉢	No.1	H20.6.19	0.14	H20.6.19	0	H20.6.19	0.037	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
143	富田林業	那賀郡那賀町雄字南尻23	1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
144	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ5-10	No.1	H20.10.17	0.16	H20.10.23	0.00069	H20.10.17	2.8	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
145	那賀町清掃センター	那賀郡那賀町白石字炭トコ5-10	No.2	H20.10.16	0.12	H20.10.17	0.0021	H20.10.16	2.3	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
146	四国電力株式会社後谷土捨場	那賀郡那賀町木頭出原字後谷86-4	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	新設	
147	海部郡衛生処理事務組合第1し尿処理施設	海部郡美波町日和佐浦444の4	No.2	H20.10.24	0.0077	H20.10.24	0	H20.10.24	0.00027	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
148	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.1	H20.12.3	0.63	H20.12.3	0.042	H20.12.3	15	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	

平成21年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果稼働後1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
149	海部郡衛生処理事務組合	海部郡牟岐町大字内妻字白木139-1	No.2	H20.12.3	0.63	H20.12.3	0.042	H20.12.3	15	-	-	2t/h以上4t/h未満	稼働中	既設	
150	海部郡衛生処理事務組合 第二し尿処理施設	海部郡海陽町穴喰浦那佐90	No.1	H20.11.13	0.026	H20.11.13	0.018	H20.11.13	0.00000096	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
151	鳴門化学産業株式会社	板野郡松茂町豊久字豊久開拓524	No.1	H21.1.15	0.94	H20.11.26	0	H20.11.26	0.20	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
152	大塚化学株式会社松茂工場	板野郡松茂町豊久字豊久開拓139番地	S-1	H20.4.15	0.000066			-	-	H20.4.15	0.018	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
153	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	1号焼却炉	H20.7.10	0.16	H20.7.10	0.14	H20.7.10	2.6	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
154	松茂町第2環境センター	板野郡松茂町豊久字豊久開拓1-46	2号焼却炉	H20.7.11	0.035	H20.7.11	0.0030	H20.7.11	2.5	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
155	北島町クリーンセンター	板野郡北島町中村字中内5-1	No.1	H20.6.11	0.055	H20.6.11	0	H20.6.11	0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
156	四国化成工業(徳島工場 (北島事業所))	板野郡北島町江尻字内中須1	M-1焼却炉	H20.9.17	0.046	H20.9.17	0.00023	-	-	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
157	四国化成工業(徳島工場 (北島事業所))	板野郡北島町江尻字内中須1	M-2焼却炉	H20.9.16	0.017	H20.9.16	0.000012	H20.9.16	0.000000057	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
158	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.1	H20.10.29	0.16	H20.7.30	0.00099	H20.7.30	4.3	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
159	北島町清掃センター	板野郡北島町太郎八須字宮ノ本1-1	No.2	H20.10.30	0.096	H20.7.30	0.047	H20.7.30	4.3	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
160	株式会社サンバイ	板野郡藍住町東中富字西向江傍示20番	No.1	H21.1.15	1.8	H21.1.16	0.0033	H21.1.16	2.0	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
161	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1番地	No.1	H20.7.30	0.016	H21.1.27	0.48	H21.1.27	0.0053	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
162	藍住町西クリーンステーション	板野郡藍住町富吉字大向5-1番地	No.2	H20.7.30	0.016	H21.1.27	0.48	H21.1.27	0.0053	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
163	藍住町中央クリーンステーション	板野郡藍住町奥野字矢上前32-1	No.1	H20.6.18	0.21	H20.6.30	0	H20.6.30	0	-	-	50kg/h以上100kg/h未満	稼働中	既設	
164	有限会社 ミヤシン	板野郡藍住町徳命小塚43	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	休止中	既設	
165	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.1	H20.5.12	0.83	H20.5.13	0.030	H20.5.13	2.3	-	-	200kg/h以上2t/h未満	稼働中	既設	
166	東條商事株式会社	板野郡板野町犬伏字西浦谷11-2-14	No.2	H20.5.17	0.78	H20.5.19	0.075	H20.5.19	0.71	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
167	豆陽工業株式会社 徳島工場(第2工場)	板野郡上板町神宅字落合21-1	No.1	H20.4.25	0.23	H20.4.25	0.0020	H20.4.25	0.083	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
168	有限会社森江商事	板野郡上板町西分字山崎103	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
169	有限会社出口種鶏場神宮寺農場	板野郡上板町神宅字喜来74番地	No.1	H20.9.17	0.09	H20.9.17	0.021	H20.9.17	0.080	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
170	株式会社ウディアシロ	三好郡東みよし町足代字東ノ久保1135-2	No.1	H21.2.17	0.016	H21.2.18	0	H21.2.18	0.009	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	

平成21年5月14日現在設置・使用届出が提出されている施設の採取測定結果
稼働後1年未満の場合は「稼働後1年未満」、採取が終了しており分析中の施設には「分析中」、
測定日程調整中の施設には「測定日程調整中」を記載

(廃棄物焼却炉)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出ガス 測定日	排出ガス 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	焼却灰 測定日	焼却灰 測定結果 (ng-TEQ/g)	ばいじん 測定日	ばいじん 測定結果 (ng-TEQ/g)	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	廃棄物焼却炉規模別	稼働状況	新設/ 既設	備考
171	有限会社ウッドクラフトアラキ	三好郡東みよし町昼間1558	No.1	H21.2.16	0.8	H21.2.16	0	H21.2.16	0.21	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
172	西部家畜保健衛生所(東みよし庁舎)	三好郡東みよし町中庄856-1	No.15	H20.9.3	0.037	H20.9.4	0.00000011	H20.9.4	0.00000048	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	既設	
173	有限会社久保衛生	三好郡東みよし町5999-1	No.1	H20.5.26	0.35	H20.5.27	0.020	H20.5.27	0.34	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
174	徳島木材工業株式会社	三好郡東みよし町加茂3339	No.1	H21.2.18	0.26	H21.2.19	0	H21.2.19	0.012	-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	
175	株式会社地建 チケンホーム 佐那河内工場	名東郡佐那河内村下字5	No.1							-	-	100kg/h以上200kg/h未満	稼働中	新設	稼働後1年未満

(クラフトパルプ又はサルファイトパルプ製造用に供する塩素系漂白施設)

	工場・事業場名称	工場・事業場所在地	施設番号	排出水 測定日	排出水 測定結果 (pg-TEQ/l)	稼働状況	新設/既設	備考
1	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	2KP	H20.6.3	0.00060	稼働中	既設	
2	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町吉田一	3KP	H20.6.3	0.00060	稼働中	既設	