

第4 危 險 物 統 計

第74表 危険物規制対象数

(H24.3.31現在)

製造所等の別 消防本部及び 署設置市町村の別	合計	製造所	貯 蔵 所									取 扱 所					事業所
			小 計	屋 内 貯 蔵 所	屋 外 タンク 貯 蔵 所	屋 内 タンク 貯 蔵 所	地 下 タンク 貯 蔵 所	簡 易 タンク 貯 蔵 所	移 動 タンク 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	小 計	給 油 取 扱 所	第 1 種 販 売 取 扱 所	第 2 種 販 売 取 扱 所	移 送 取 扱 所	一 般 取 扱 所	
総 計	3,137	36	1,909	377	458	68	599	10	315	82	1,192	735	17	7	2	431	1,549
徳 島 市	851	17	565	142	140	26	153	3	58	43	269	154	9	4		102	416
鳴 門 市	283	6	184	25	42	5	51	2	48	11	93	54	1	1		37	120
小 松 島 市	181		112	18	40		34		18	2	69	38	2			29	65
阿 南 市	392	3	227	26	79	15	69	1	32	5	162	79		2	2	79	120
美 馬 市	115		67	9	8	3	29	1	17		48	36				12	75
名 西 消 防 組 合	73		37	7	8	2	17	1	2		36	28				8	48
海 部 消 防 組 合	167		84	15	17	2	38		10	2	83	63				20	113
板 野 東 部 消 防 組 合	372	8	244	52	76		57		55	4	120	70				50	150
板 野 西 部 消 防 組 合	106	1	65	15	10		25		15		40	28				12	68
徳 島 中 央 広 域 連 合 部 消 防 本 部	302	1	172	34	27	8	65	1	26	11	129	86				43	180
美 馬 西 部 消 防 組 合	88		45	7	5	2	24	1	5	1	43	28	2			13	70
み よ し 広 域 連 合 部 消 防 本 部	161		78	20	1	3	34		20		83	60	3			20	98
小 計	3,091	36	1,880	370	453	66	596	10	306	79	1,175	724	17	7	2	425	1,523
消 防 非 常 備 町 村 計	46		29	7	5	2	3		9	3	17	11				6	26

※美馬市消防本部(美馬町を除く)、美馬西部消防組合(美馬市美馬町、つるぎ町)

第75表 類別危険物製造所等数

(H24.3.31現在)

製造所等の別 類別		合計	製造所	貯 蔵 所								取 扱 所						
				小 計	屋 内 貯 蔵 所	屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所	屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所	地 下 タ ン ク 貯 蔵 所	簡 易 タ ン ク 貯 蔵 所	移 動 タ ン ク 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	小 計	給 油 取 扱 所	第 1 種 販 取 扱 所	第 2 種 販 取 扱 所	移 送 取 扱 所	一 般 取 扱 所	
総 計	計	3,137	36	1,909	377	458	68	599	10	315	82	1,192	735	17	7	2	431	
	A 地 区	3,091	36	1,880	370	453	66	596	10	306	79	1,175	724	17	7	2	425	
	B 地 区	46		29	7	5	2	3		9	3	17	11				6	
単 独	第 1 類	計	19	3	13	13						3					3	
		A 地 区	19	3	13	13						3					3	
		B 地 区																
	第 2 類	計	6		6	4			1			1						
		A 地 区	6		6	4			1			1						
		B 地 区																
	第 3 類	計	4		2	2							2					2
		A 地 区	4		2	2							2					2
		B 地 区																
	第 4 類	計	3,052	24	1,854	326	456	68	598	10	315	81	1,174	735	16	5	2	416
		A 地 区	3,006	24	1,825	319	451	66	595	10	306	78	1,157	724	16	5	2	410
		B 地 区	46		29	7	5	2	3		9	3	17	11				6
	第 5 類	計	10	1	9	9												
		A 地 区	10	1	9	9												
		B 地 区																
第 6 類	計	2		2		2												
	A 地 区	2		2		2												
	B 地 区																	
混 在	計	44	8	23	23							13		1	2		10	
	A 地 区	44	8	23	23							13		1	2		10	
	B 地 区																	

備考：A地区とは、消防本部及び消防署設置市町村の地区を、また、B地区とは、その他の地区をいう。

第76表 数量別危険物製造所等数

(H24.3.31現在)

製造所等の別 数量の別		合計	製造所	貯 蔵 所								取 扱 所					
				小 計	屋 内 貯 蔵 所	屋 外 タンク 貯 蔵 所	屋 内 タンク 貯 蔵 所	地 下 タンク 貯 蔵 所	簡 易 タンク 貯 蔵 所	移 動 タンク 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	小 計	給 油 取 扱 所	第 1 種 販 取 扱 所	第 2 種 販 取 扱 所	移 送 取 扱 所	一 般 取 扱 所
総 計	計	3,137	36	1,909	377	458	68	599	10	315	82	1,192	735	17	7	2	431
	A 地区	3,091	36	1,880	370	453	66	596	10	306	79	1,175	724	17	7	2	425
	B 地区	46		29	7	5	2	3		9	3	17	11				6
5 倍 以 下	計	1,031	1	828	158	78	37	319	10	211	15	202	34	3			165
	A 地区	1,007	1	808	153	77	35	318	10	202	13	198	33	3			162
	B 地区	24		20	5	1	2	1		9	2	4	1				3
5 倍 を 超 え 1 0 倍 以 下	計	563	4	344	89	61	23	113		13	45	215	97	3			115
	A 地区	555	4	339	87	58	23	113		13	45	212	96	3			113
	B 地区	8		5	2	3						3	1				2
1 0 倍 を 超 え 5 0 倍 以 下	計	687	14	387	68	138	8	126		30	17	286	165	11	7		103
	A 地区	680	14	383	68	137	8	124		30	16	283	163	11	7		102
	B 地区	7		4		1		2			1	3	2				1
5 0 倍 を 超 え 1 0 0 倍 以 下	計	320	7	168	19	68		20		57	4	145	123				22
	A 地区	318	7	168	19	68		20		57	4	143	121				22
	B 地区	2										2	2				
1 0 0 倍 を 超 え 1 5 0 倍 以 下	計	174	2	62	24	26		8		4		110	109				1
	A 地区	170	2	62	24	26		8		4		106	105				1
	B 地区	4										4	4				
1 5 0 倍 を 超 え 2 0 0 倍 以 下	計	130		27	5	19		2			1	103	99				4
	A 地区	129		27	5	19		2			1	102	98				4
	B 地区	1										1	1				
2 0 0 倍 を 超 え 1, 0 0 0 倍 以 下	計	185	8	57	9	38		10				120	107			1	12
	A 地区	185	8	57	9	38		10				120	107			1	12
	B 地区																
1, 0 0 0 倍 を 超 え 5, 0 0 0 倍 以 下	計	32		27	4	22		1				5	1				4
	A 地区	32		27	4	22		1				5	1				4
	B 地区																
5, 0 0 0 倍 を 超 え 1 0, 0 0 0 倍 以 下	計	5		2	1	1						3					3
	A 地区	5		2	1	1						3					3
	B 地区																
1 0, 0 0 0 倍 を 超 え る も の	計	10		7		7						3				1	2
	A 地区	10		7		7						3				1	2
	B 地区																

第77表 容量別屋外タンク貯蔵所数

(H24.3.31現在)

類 別 容量別	計 (A) (B)~(G)	第 1 類 (B)	第 2 類 (C)	第 3 類 (D)	第 4 類											第 5 類 (F)	第 6 類 (G)
					小 計 (E) (ア)~(コ)	原 油 (ア)	ナ フ サ (イ)	ガソリン (ウ)	灯 油 (エ)	軽 油 (オ)	重 油 (カ)	第 4 類 石 油 類 (キ)	ア ル コ ー ル 類 (ク)	そ の 他			
														水溶性 (ケ)	非水溶性 (コ)		
1 0 0 kl 未 満	322				320				43	33	108	6	31	41	58		2
1 0 0 kl 以 上 5 0 0 kl 未 満	95				95			3	10	12	41		1	6	22		
5 0 0 kl 以 上 1, 0 0 0 kl 未 満	14				14	3		2	1	3	4				1		
うち旧法タンク	8				8	3				1	3				1		
1, 0 0 0 kl 以 上 5, 0 0 0 kl 未 満	17				17					5	10				2		
うち旧法タンク	9				9					1	8						
5, 0 0 0 kl 以 上 1 0, 0 0 0 kl 未 満																	
うち旧法タンク																	
1 0, 0 0 0 kl 以 上 5 0, 0 0 0 kl 未 満	10				10	4					6						
うち旧法タンク	10				10	4					6						
計	458				456	7		5	54	53	169	6	32	47	83		2

第78表 危険物製造所等の事故調べ

(H23.1.1～H23.12.31)

番号	製造所等の区分	所在地	危険物の種別	事故種別	死傷者数		概要
					死者	負傷者	
1	給油取扱所	三好市	第4類	流出	0	0	固定給油設備からミニローリーに給油中、作業員がその場を離れたため、軽油が溢れ出した。作業員は、満量停止装置が働くと思っていたが、働かなかった。
2	給油取扱所	徳島市	流出なし	破損	0	0	普通乗用車の運転操作の誤りにより、固定給油設備に衝突し、固定給油設備の一部が破損した。
3	給油取扱所	徳島市	流出なし	破損	0	0	普通乗用車の運転操作の誤りにより、固定給油設備に衝突し、固定給油設備の一部が破損した。
4	製造所	北島町	第4類	爆発	0	2	メタノールで蒸留缶の洗浄作業を実施し、缶内に残った付着物を取り除くために、蒸留缶の上蓋から金属棒を入れ、付着物を缶の底部より下へ落とした時に、缶内壁と金属棒が接触し、火花が発生、気化したメタノールに着火し、爆発した。