

第4 危 險 物 統 計

第74表 危険物規制対象数

(H25.3.31現在)

| 製造所等の別 消防本部及び 署設置市町村の別 | 合計 | 製造所 | 貯 蔵 所 | | | | | | | | | 取 扱 所 | | | | | 事業所 |
|------------------------------|-------|-----|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | 小 計 | 屋 内 貯 蔵 所 | 屋 外 タンク 貯 蔵 所 | 屋 内 タンク 貯 蔵 所 | 地 下 タンク 貯 蔵 所 | 簡 易 タンク 貯 蔵 所 | 移 動 タンク 貯 蔵 所 | 屋 外 貯 蔵 所 | 小 計 | 給 油 取 扱 所 | 第 1 種 販 売 取 扱 所 | 第 2 種 販 売 取 扱 所 | 移 送 取 扱 所 | 一 般 取 扱 所 | |
| 総 計 | 3,035 | 35 | 1,865 | 369 | 457 | 67 | 572 | 11 | 313 | 76 | 1,135 | 691 | 17 | 7 | 2 | 418 | 1,482 |
| 徳 島 市 | 834 | 17 | 554 | 139 | 140 | 27 | 148 | 3 | 54 | 43 | 263 | 148 | 9 | 4 | | 102 | 404 |
| 鳴 門 市 | 266 | 6 | 175 | 24 | 40 | 4 | 48 | 2 | 51 | 6 | 85 | 49 | 1 | 1 | | 34 | 112 |
| 小 松 島 市 | 177 | | 110 | 18 | 40 | | 32 | | 18 | 2 | 67 | 35 | 2 | | | 30 | 64 |
| 阿 南 市 | 379 | 2 | 222 | 24 | 79 | 15 | 66 | 1 | 32 | 5 | 155 | 74 | | 2 | 2 | 77 | 116 |
| 美 馬 市 | 112 | | 65 | 9 | 8 | 3 | 27 | 2 | 16 | | 47 | 35 | | | | 12 | 72 |
| 名 西 消 防 組 合 | 69 | | 36 | 7 | 8 | 2 | 16 | 1 | 2 | | 33 | 25 | | | | 8 | 44 |
| 海 部 消 防 組 合 | 164 | | 84 | 14 | 17 | 2 | 38 | | 11 | 2 | 80 | 59 | | | | 21 | 109 |
| 板 野 東 部 消 防 組 合 | 366 | 8 | 244 | 52 | 75 | | 56 | | 57 | 4 | 114 | 67 | | | | 47 | 145 |
| 板 野 西 部 消 防 組 合 | 96 | 1 | 61 | 15 | 10 | | 22 | | 14 | | 34 | 25 | | | | 9 | 58 |
| 徳 島 中 央 広 域 連 合 部 消 防 本 部 | 289 | 1 | 165 | 34 | 27 | 7 | 61 | 1 | 25 | 10 | 123 | 82 | | | | 41 | 171 |
| 美 馬 西 部 消 防 組 合 | 86 | | 45 | 7 | 5 | 2 | 24 | 1 | 5 | 1 | 41 | 26 | 2 | | | 13 | 68 |
| み よ し 広 域 連 合 部 消 防 本 部 | 155 | | 77 | 20 | 2 | 3 | 32 | | 20 | | 78 | 57 | 3 | | | 18 | 95 |
| 小 計 | 2,993 | 35 | 1,838 | 363 | 451 | 65 | 570 | 11 | 305 | 73 | 1,120 | 682 | 17 | 7 | 2 | 412 | 1,458 |
| 消 防 非 常 備 町 村 計 | 42 | | 27 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 8 | 3 | 15 | 9 | | | | 6 | 24 |

※美馬市消防本部(美馬町を除く)、美馬西部消防組合(美馬市美馬町、つるぎ町)

第75表 類別危険物製造所等数

(H25.3.31現在)

| 製造所等の別 類別 | | 合計 | 製造所 | 貯 蔵 所 | | | | | | | | 取 扱 所 | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | 小 計 | 屋 内 貯 蔵 所 | 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 | 屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 | 地 下 タ ン ク 貯 蔵 所 | 簡 易 タ ン ク 貯 蔵 所 | 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 | 屋 外 貯 蔵 所 | 小 計 | 給 油 取 扱 所 | 第 1 種 販 取 扱 所 | 第 2 種 販 取 扱 所 | 移 送 取 扱 所 | 一 般 取 扱 所 | |
| 総 計 | 計 | 3,035 | 35 | 1,865 | 369 | 457 | 67 | 572 | 11 | 313 | 76 | 1,135 | 691 | 17 | 7 | 2 | 418 | |
| | A 地 区 | 2,993 | 35 | 1,838 | 363 | 451 | 65 | 570 | 11 | 305 | 73 | 1,120 | 682 | 17 | 7 | 2 | 412 | |
| | B 地 区 | 42 | | 27 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 8 | 3 | 15 | 9 | | | | 6 | |
| 単 独 | 第 1 類 | 計 | 17 | 3 | 11 | 11 | | | | | | 3 | | | | | 3 | |
| | | A 地 区 | 17 | 3 | 11 | 11 | | | | | | 3 | | | | | 3 | |
| | | B 地 区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第 2 類 | 計 | 4 | | 4 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | A 地 区 | 4 | | 4 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | B 地 区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第 3 類 | 計 | 5 | | 3 | 3 | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | | A 地 区 | 5 | | 3 | 3 | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | | B 地 区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第 4 類 | 計 | 2,955 | 24 | 1,812 | 320 | 455 | 67 | 572 | 11 | 312 | 75 | 1,119 | 691 | 16 | 5 | 2 | 405 |
| | | A 地 区 | 2,913 | 24 | 1,785 | 314 | 449 | 65 | 570 | 11 | 304 | 72 | 1,104 | 682 | 16 | 5 | 2 | 399 |
| | | B 地 区 | 42 | | 27 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 8 | 3 | 15 | 9 | | | | 6 |
| | 第 5 類 | 計 | 11 | 1 | 10 | 9 | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | A 地 区 | 11 | 1 | 10 | 9 | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | B 地 区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 6 類 | 計 | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | A 地 区 | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | B 地 区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 混 在 | 計 | 41 | 7 | 23 | 23 | | | | | | | 11 | | 1 | 2 | | 8 | |
| | A 地 区 | 41 | 7 | 23 | 23 | | | | | | | 11 | | 1 | 2 | | 8 | |
| | B 地 区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：A地区とは、消防本部及び消防署設置市町村の地区を、また、B地区とは、その他の地区をいう。

第76表 数量別危険物製造所等数

(H25.3.31現在)

| 製造所等の別 数量の別 | | 合計 | 製造所 | 貯 蔵 所 | | | | | | | 取 扱 所 | | | | | | |
|------------------------------|------|-------|-----|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | 小 計 | 屋 内 貯 蔵 所 | 屋 外 タンク 貯 蔵 所 | 屋 内 タンク 貯 蔵 所 | 地 下 タンク 貯 蔵 所 | 簡 易 タンク 貯 蔵 所 | 移 動 タンク 貯 蔵 所 | 屋 外 貯 蔵 所 | 小 計 | 給 油 取 扱 所 | 第 1 種 販 取 扱 所 | 第 2 種 販 取 扱 所 | 移 送 取 扱 所 | 一 般 取 扱 所 |
| 総 計 | 計 | 3,035 | 35 | 1,865 | 369 | 457 | 67 | 572 | 11 | 313 | 76 | 1,135 | 691 | 17 | 7 | 2 | 418 |
| | A 地区 | 2,993 | 35 | 1,838 | 363 | 451 | 65 | 570 | 11 | 305 | 73 | 1,120 | 682 | 17 | 7 | 2 | 412 |
| | B 地区 | 42 | | 27 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 8 | 3 | 15 | 9 | | | | 6 |
| 5 倍 以 下 | 計 | 997 | 1 | 801 | 153 | 80 | 35 | 302 | 11 | 208 | 12 | 195 | 32 | 3 | | | 160 |
| | A 地区 | 976 | 1 | 783 | 149 | 78 | 33 | 302 | 11 | 200 | 10 | 192 | 32 | 3 | | | 157 |
| | B 地区 | 21 | | 18 | 4 | 2 | 2 | | | 8 | 2 | 3 | | | | | 3 |
| 5 倍 を 超 え 1 0 倍 以 下 | 計 | 543 | 4 | 339 | 88 | 58 | 23 | 114 | | 14 | 42 | 200 | 90 | 3 | | | 107 |
| | A 地区 | 535 | 4 | 334 | 86 | 55 | 23 | 114 | | 14 | 42 | 197 | 89 | 3 | | | 105 |
| | B 地区 | 8 | | 5 | 2 | 3 | | | | | | 3 | 1 | | | | 2 |
| 1 0 倍 を 超 え 5 0 倍 以 下 | 計 | 685 | 13 | 383 | 69 | 141 | 9 | 118 | | 29 | 17 | 289 | 165 | 11 | 7 | | 106 |
| | A 地区 | 678 | 13 | 379 | 69 | 140 | 9 | 116 | | 29 | 16 | 286 | 163 | 11 | 7 | | 105 |
| | B 地区 | 7 | | 4 | | 1 | | 2 | | | 1 | 3 | 2 | | | | 1 |
| 5 0 倍 を 超 え 1 0 0 倍 以 下 | 計 | 292 | 7 | 163 | 18 | 66 | | 18 | | 57 | 4 | 122 | 101 | | | | 21 |
| | A 地区 | 290 | 7 | 163 | 18 | 66 | | 18 | | 57 | 4 | 120 | 99 | | | | 21 |
| | B 地区 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 1 0 0 倍 を 超 え 1 5 0 倍 以 下 | 計 | 162 | 2 | 63 | 24 | 26 | | 8 | | 5 | | 97 | 96 | | | | 1 |
| | A 地区 | 159 | 2 | 63 | 24 | 26 | | 8 | | 5 | | 94 | 93 | | | | 1 |
| | B 地区 | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 1 5 0 倍 を 超 え 2 0 0 倍 以 下 | 計 | 128 | | 26 | 5 | 18 | | 2 | | | 1 | 102 | 99 | | | | 3 |
| | A 地区 | 127 | | 26 | 5 | 18 | | 2 | | | 1 | 101 | 98 | | | | 3 |
| | B 地区 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 2 0 0 倍 を 超 え 1,000倍以下 | 計 | 182 | 8 | 55 | 7 | 39 | | 9 | | | | 119 | 107 | | | 1 | 11 |
| | A 地区 | 182 | 8 | 55 | 7 | 39 | | 9 | | | | 119 | 107 | | | 1 | 11 |
| | B 地区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,000倍を超え 5,000倍以下 | 計 | 31 | | 26 | 4 | 21 | | 1 | | | | 5 | 1 | | | | 4 |
| | A 地区 | 31 | | 26 | 4 | 21 | | 1 | | | | 5 | 1 | | | | 4 |
| | B 地区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,000倍を超え 10,000倍以下 | 計 | 5 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| | A 地区 | 5 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| | B 地区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000倍を 超えるもの | 計 | 10 | | 7 | | 7 | | | | | | 3 | | | | 1 | 2 |
| | A 地区 | 10 | | 7 | | 7 | | | | | | 3 | | | | 1 | 2 |
| | B 地区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

第77表 容量別屋外タンク貯蔵所数

(H25.3.31現在)

| 類 別 容量別 | 計 (A) (B)~(G) | 第 1 類 (B) | 第 2 類 (C) | 第 3 類 (D) | 第 4 類 | | | | | | | | | | | 第 5 類 (F) | 第 6 類 (G) |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | 小 計 (E) (ア)~(コ) | 原 油 (ア) | ナ フ サ (イ) | ガソリン (ウ) | 灯 油 (エ) | 軽 油 (オ) | 重 油 (カ) | 第 4 類 石 油 類 (キ) | ア ル コ ー ル 類 (ク) | そ の 他 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 水溶性 (ケ) | 非水溶性 (コ) | | |
| 1 0 0 kl 未 満 | 322 | | | | 320 | | | | 42 | 30 | 112 | 6 | 31 | 40 | 59 | | 2 |
| 1 0 0 kl 以 上 5 0 0 kl 未 満 | 96 | | | | 96 | | | 3 | 10 | 12 | 40 | | 2 | 6 | 23 | | |
| 5 0 0 kl 以 上 1, 0 0 0 kl 未 満 | 13 | | | | 13 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | | | |
| うち旧法タンク | 7 | | | | 7 | 3 | | | | 1 | 3 | | | | | | |
| 1, 0 0 0 kl 以 上 5, 0 0 0 kl 未 満 | 16 | | | | 16 | | | | | 5 | 9 | | | | 2 | | |
| うち旧法タンク | 8 | | | | 8 | | | | | 1 | 7 | | | | | | |
| 5, 0 0 0 kl 以 上 1 0, 0 0 0 kl 未 満 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち旧法タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 0, 0 0 0 kl 以 上 5 0, 0 0 0 kl 未 満 | 10 | | | | 10 | 4 | | | | | 6 | | | | | | |
| うち旧法タンク | 10 | | | | 10 | 4 | | | | | 6 | | | | | | |
| 計 | 457 | | | | 455 | 7 | | 5 | 53 | 50 | 171 | 6 | 33 | 46 | 84 | | 2 |

第78表 危険物製造所等の事故調べ

(H24.1.1～H24.12.31)

| 番号 | 製造所等の区分 | 所在地 | 危険物の種別 | 事故種別 | 死傷者数 | | 概要 |
|----|----------|------|--------|------|------|-----|--|
| | | | | | 死者 | 負傷者 | |
| 1 | 製造所 | 北島町 | 第1類 | 爆発 | 0 | 2 | 誤操作により遠心分離器内に生じたスラリー(塩素化インシアンル酸と塩分と水の混合物)を抜き取るため、ポリプロピレン製の棒で当該スラリーを崩しながら洗い流していたところ爆発した。 |
| 2 | 地下タンク貯蔵所 | 阿南市 | 第4類 | 流出 | 0 | 0 | 地下タンク貯蔵所からポンプ設備への地下埋設配管の経年劣化により腐食孔が生じ、漏れた灯油が地中に浸透し用水へ流入した。 |
| 3 | 一般取扱所 | 阿南市 | 第4類 | 流出 | 0 | 0 | 屋外タンクから予備電源装置燃料サービスタンクへの配管フランジパッキンが、劣化し、破損したことにより、軽油が漏えいした。 |
| 4 | 屋内貯蔵所 | 吉野川市 | 第4類 | 火災 | 1 | 1 | 屋内貯蔵所内で、許可されたもの以外の危険物である「ガソリン」をろ過作業中、何らかの要因で引火し、火災に至ったと推定される。 発災後直ちに消防機関へ通報するとともに、消火器による初期消火が試みられたが、失敗し、他の貯蔵物へ引火し、延焼が拡大した。 発災行為者は、火災により全身60%の熱傷を負い、30日経過後死亡した。 |
| 5 | 給油取扱所 | 吉野川市 | 第4類 | 延焼 | 0 | 0 | No.4の屋内貯蔵所(隣接)の火災による輻射熱により、給油取扱所事務所棟の外に設置していたエアコン配管化粧カバーを焼損した。 |