

美術館

	年度	修繕内容	金額(円)
1	13	美術館展示室3 移動壁修繕(クロス張替)	2,559,690

21世紀館

	年度	修繕内容	金額(円)
2	12	三館棟正面階段手摺り設置	3,026,100
3	"	無停電電源装置蓄電池取替	9,162,300
4	13	三館棟身障者専用駐車場改修	1,169,333
5	"	文書館1階内部壁面改修	2,244,900
6	"	文書館スロープ改修	1,004,157
7	"	イベントホール舞台吊物設備改修	2,069,550
8	"	イベントホール舞台機構リミットスイッチ等取替	1,680,000
9	"	美術館調空室ほか照明・調光設備改修	9,240,000
10	"	21世紀館ミニシアター照明・調光設備改修	3,045,000
11	"	空調機修繕	498,150
12	"	空調機修繕	988,470
13	"	空調機修繕	996,450
14	14	スクリー冷却機ファンブレード及びベアリング取替	1,417,500
15	"	吸収式冷温水機、R-2高温胴一式取替	7,600,000
16	"	化学吸着フィルタ取替	1,217,160
17	"	図書館・文書館誘導灯表示板更新	627,400
18	"	21世紀館誘導灯表示板更新	753,900
19	"	博物館部門展示室管球取替	717,465
20	"	博物館総合展示室管球取替	958,230
21	"	空気熱交換器ファンベアリング取替	3,171,000
22	"	文書館アスファルト舗装改修	2,415,000
23	"	文書館1階内部壁面改修	2,310,000
24	"	図書館閲覧室管球取替	2,180,010
25	"	文書館外部鋼製建具改修	2,226,000
26	"	文書館外部防水改修	2,100,000
27	"	蒸気加湿器ノズル・ホース取替	1,351,350
28	15	空調機整備	945,000
29	"	空調機加湿器取替	661,500
30	"	空調機整備	695,100
31	"	空調機整備	787,500
32	"	加湿器取替	777,000

	年度	修繕内容	金額(円)
33	"	文書館非常用蓄電池取替	3,215,625
34	"	非常用発電設備蓄電池充電装置取替	7,728,000
35	"	イベントホール床貼替	1,713,600
36	"	博物館プラタ記念ホール調光設備改修	5,775,000
37	"	文化施設監視映像記録システム改修	1,516,777
38	"	博物館企画展示室調光設備改修	9,597,000
39	16	自動ドア部品交換	470,400
40	"	図書館自動ドア取替	897,750
41	"	A H U エリミ枠取付	756,000
42	"	空調機整備	441,000
43	"	空調機整備	483,000
44	"	空調機整備	441,000
45	"	空調機整備	871,500
46	"	美術館展示室3 調光設備改修	722,400
47	"	美術館展示室3 調光設備改修	722,400
48	"	美術館展示室3 調光設備改修	550,200
49	"	図書館非常用蓄電池取替	1,501,500
50	"	美術館展示室3 調光設備改修	6,510,000
51	"	吸収式冷温水機 R - 3 高温胴取替	8,388,450
52	"	汚水処理施設浄化槽ばっ気ブロワ修繕	1,449,000
53	"	イベントホール舞台装置修繕	150,000
54	"	イベントホール昇降床配線修繕	1,627,500
55	"	イベントホール舞台機構照明設備取替	1,482,054
56	"	イベントホール照明設備修繕	662,340
57	"	イベントホール舞台機構音響設備取替	1,984,500