

第4 危 險 物 統 計

第72表 危険物規制対象数

(R2.3.31現在)

製造所等の別 消防本部及び 署設置市町村の別	合 計	製 造 所	貯 蔵 所								取 扱 所					事 業 所	
			小 計	屋 内 貯 蔵 所	屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所	屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所	地 下 タ ン ク 貯 蔵 所	簡 易 タ ン ク 貯 蔵 所	移 動 タ ン ク 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	小 計	給 油 取 扱 所	第 1 種 販 取 扱 所	第 2 種 販 取 扱 所	移 送 取 扱 所		一 般 取 扱 所
総 計	2,750	34	1,711	334	427	68	511	11	295	65	1,005	597	15	4	2	387	1,321
徳 島 市	744	15	500	123	134	29	127	3	47	37	229	122	9	2		96	350
鳴 門 市	247	6	163	24	38	3	40	2	52	4	78	43	1			34	88
小 松 島 市	173		114	18	39		34		21	2	59	31	2			26	59
阿 南 市	342	1	198	28	68	15	56	1	26	4	143	64		2	2	75	108
美 馬 市	89		50	8	8	3	19	2	10		39	30				9	61
那 賀 町	32		11	2		2	5		2		21	15				6	32
名 西 消 防 組 合	61		33	4	7	1	16	1	3	1	28	21				7	40
海 部 消 防 組 合	123		72	9	18	1	30		13	1	51	39				12	73
板 野 東 部 消 防 組 合	358	9	239	49	80		56		50	4	110	63				47	139
板 野 西 部 消 防 組 合	89	1	57	14	6		20		16	1	31	23				8	56
徳 島 中 央 広 域 連 合	246	2	138	30	16	7	54	1	21	9	106	68				38	145
美 馬 西 部 消 防 組 合	71		41	6	6	2	21	1	4	1	30	19	2			9	61
み よ し 広 域 連 合	142		75	17	2	4	31		21		67	51	1			15	89
小 計	2,717	34	1,691	332	422	67	509	11	286	64	992	589	15	4	2	382	1,301
消 防 非 常 備 町 村 計	33		20	2	5	1	2		9	1	13	8				5	20

※美馬市消防本部(美馬町を除く)、美馬西部消防組合(美馬市美馬町、つるぎ町)

第73表 類別危険物製造所等数

(R2.3.31現在)

製造所等の別 類別		合計	製造所	貯 蔵 所								取 扱 所							
				小 計	屋 内 貯蔵所	屋 外 タンク 貯蔵所	屋 内 タンク 貯蔵所	地 下 タンク 貯蔵所	簡 易 タンク 貯蔵所	移 動 タンク 貯蔵所	屋 外 貯蔵所	小 計	給 油 取扱所	第1種 販売 取扱所	第2種 販売 取扱所	移 送 取扱所	一 般 取扱所		
総 計	計	2,750	34	1,711	334	427	68	511	11	295	65	1,005	597	15	4	2	387		
	A 地区	2,717	34	1,691	332	422	67	509	11	286	64	992	589	15	4	2	382		
	B 地区	33		20	2	5	1	2		9	1	13	8				5		
単 独	第 1 類	計	16	4	9	9						3						3	
		A 地区	16	4	9	9						3						3	
		B 地区																	
	第 2 類	計	5		5	4						1							
		A 地区	5		5	4						1							
		B 地区																	
	第 3 類	計	7		4	4							3						3
		A 地区	7		4	4							3						3
		B 地区																	
	第 4 類	計	2,673	24	1,660	287	425	68	511	11	294	64	989	597	14	4	2	372	
		A 地区	2,640	24	1,640	285	420	67	509	11	285	63	976	589	14	4	2	367	
		B 地区	33		20	2	5	1	2		9	1	13	8				5	
	第 5 類	計	10		10	10													
		A 地区	10		10	10													
		B 地区																	
	第 6 類	計	3		3		2				1								
		A 地区	3		3		2				1								
		B 地区																	
混 在	計	36	6	20	20							10		1				9	
	A 地区	36	6	20	20							10		1				9	
	B 地区																		

備考：A地区とは、消防本部及び消防署設置市町村の地区を、また、B地区とは、その他の地区をいう。

第74表 数量別危険物製造所等数

(R2.3.31現在)

製造所等の別 数量の別		合計	製造所	貯蔵所								取扱所					
				小計	屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	小計	給油取扱所	第1種販売取扱所	第2種販売取扱所	移送取扱所	一般取扱所
総計	計	2,750	34	1,711	334	427	68	511	11	295	65	1,005	597	15	4	2	387
	A地区	2,717	34	1,691	332	422	67	509	11	286	64	992	589	15	4	2	382
	B地区	33		20	2	5	1	2		9	1	13	8				5
5倍以下	計	880		698	131	65	36	268	11	181	6	182	34	3			145
	A地区	866		686	130	64	35	268	11	172	6	180	34	3			143
	B地区	14		12	1	1	1			9		2					2
5倍を超え10倍以下	計	507	6	323	81	51	22	108		20	41	178	77	2			99
	A地区	500	6	319	80	48	22	108		20	41	175	76	2			97
	B地区	7		4	1	3						3	1				2
10倍を超え50倍以下	計	622	10	349	60	132	10	101		31	15	263	154	10	4		95
	A地区	616	10	345	60	131	10	99		31	14	261	153	10	4		94
	B地区	6		4		1		2			1	2	1				1
50倍を超え100倍以下	計	269	7	158	17	72		15		52	2	104	78				26
	A地区	267	7	158	17	72		15		52	2	102	76				26
	B地区	2										2	2				
100倍を超え150倍以下	計	141	1	67	26	26		4		11		73	70				3
	A地区	138	1	67	26	26		4		11		70	67				3
	B地区	3										3	3				
150倍を超え200倍以下	計	114		31	4	21		5			1	83	81				2
	A地区	113		31	4	21		5			1	82	80				2
	B地区	1										1	1				
200倍を超え1,000倍以下	計	174	10	51	6	36		9				113	102				11
	A地区	174	10	51	6	36		9				113	102				11
	B地区																
1,000倍を超え5,000倍以下	計	33		28	8	19		1				5	1			1	3
	A地区	33		28	8	19		1				5	1			1	3
	B地区																
5,000倍を超え10,000倍以下	計	2		1	1							1					1
	A地区	2		1	1							1					1
	B地区																
10,000倍を超えるもの	計	8		5		5						3				1	2
	A地区	8		5		5						3				1	2
	B地区																

第75表 容量別屋外タンク貯蔵所数

(R2.3.31現在)

類別 容量別	計 (A) (B)~(G)	第1類 (B)	第2類 (C)	第3類 (D)	第4類											第5類 (F)	第6類 (G)
					小計 (E) (ア)~(コ)	原油 (ア)	ナフサ (イ)	ガソリン (ウ)	灯油 (エ)	軽油 (オ)	重油 (カ)	第4類 石油類 (キ)	アルコ ール類 (ク)	その他			
														水溶性 (ケ)	非水溶性 (コ)		
100kl未満	301				299				35	27	94	7	29	39	68		2
100kl以上 500kl未満	96				96			4	8	14	38	1	3	5	23		
500kl以上 1,000kl未満	12				12	3		2	1	3	3						
うち旧法タンク	5				5	3			1		1						
1,000kl以上 5,000kl未満	13				13					5	6				2		
うち旧法タンク	5				5					1	4						
5,000kl以上 10,000kl未満																	
うち旧法タンク																	
10,000kl以上 50,000kl未満	5				5	3					2						
うち旧法タンク	5				5	3					2						
計	427				425	6		6	44	49	143	8	32	44	93		2

第76表 危険物製造所等の事故調べ

(令和元年中)

番号	製造所等の区分	所在地	危険物の種別	事故種別	死傷者数		概要
					死者	負傷者	
1	給油取扱所	小松島市	—	火災	0	0	隣接施設からの放射熱により、防火扉外側に塗られたモルタルの表面の一部が剥離したものの。(30cm×80cm)
2	屋外タンク貯蔵所	阿南市	第4類	流出	0	0	封じ込め状態となった油配管内のA重油が膨張・圧力上昇し噴破に至った。構外への流出及び被災者は無し。
3	屋外タンク貯蔵所	徳島市	第4類	爆発	0	0	小型内航船(タンカー)から川岸に設置されている注入口に専用ホースを接続し、レギュラーガソリン200kLを事故タンク南側に設置している屋外タンク貯蔵所に荷揚げ実施。荷揚げ完了後、配管内残油処理のため配管内にエア圧送を3回実施し、レギュラーガソリンの荷揚げ作業終了。その後、バルブを灯油側に切り替え事故タンクに灯油の荷揚げを開始したところ、数十秒後に爆発音とともにタンク上部から火炎が噴出したもの。
4	移動タンク貯蔵所	美馬市	第4類	流出	0	0	移動タンク貯蔵所常置場所にて、2室あるタンクの内車両前方のタンクから後方のタンクへ注油ホース及び注油ノズルを用い、A重油の移替え作業を行っていたが、注油ノズルの手動開放装置を開放の状態に固定し10分ほど現場を離れたところ、注油ノズルとホースの接続部が外れており、移動タンク上部防護枠内に溢れ前方のドレンから流出、側溝に流れ出し付近の河川に流出したものの。
5	給油取扱所	吉野川市	第4類	その他	0	0	48KLの地下貯蔵タンク(中仕切り)の軽油10KL槽に、注入口接続時の油種確認不十分により、誤ってハイオクガソリン3KLを荷卸したコンタミ事故。事故に気付いた従業者が軽油の販売を停止。従業者から連絡を受けた事業所が消防機関へ通報したものの。