

第4 危 險 物 統 計

第72表 危険物規制対象数

(R5.3.31現在)

製造所等の別 消防本部及び 署設置市町村の別	合計	製造所	貯蔵所								取扱所						事業所
			小計	屋内貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	小計	給油取扱所	第1種販売取扱所	第2種販売取扱所	移送取扱所	一般取扱所	
総計	2,647	36	1,642	337	411	63	482	11	274	64	969	574	13	4	2	376	1,247
徳島市	729	14	490	125	127	27	122	3	49	37	225	120	9	2		94	342
鳴門市	228	6	149	26	33	3	38	2	44	3	73	40	1			32	90
小松島市	171		113	18	37		33		23	2	58	31	2			25	59
阿南市	326	2	192	29	68	15	55	1	20	4	132	58		2	2	70	87
美馬市	86		48	8	8	3	18	2	9		38	29				9	61
那賀町	31		10	2		1	5		2		21	15				6	26
名西消防組合	55		29	4	7	1	14	1	2		26	20				6	39
海部消防組合	119		70	8	17	1	29		14	1	49	38				11	69
板野東部消防組合	345	11	223	49	78		51		41	4	111	62				49	132
板野西部消防組合	86	1	55	14	6		19		15	1	30	23				7	54
徳島中央広域連合	250	2	141	32	18	7	49	1	25	9	107	67				40	143
美馬西部消防組合	56		31	4	4	1	17	1	4		25	15				10	40
みよし広域連合	130		69	16	3	3	29		16	2	61	48	1			12	84
小計	2,612	36	1,620	335	406	62	479	11	264	63	956	566	13	4	2	371	1,226
消防非常備町村計	35		22	2	5	1	3		10	1	13	8				5	21

※美馬市消防本部(美馬町を除く)、美馬西部消防組合(美馬市美馬町、つるぎ町)

第73表 類別危険物製造所等数

(R5.3.31現在)

類別	製造所等の別		合計	製造所	貯蔵						取扱					
	小計	屋内貯蔵所			屋外クク貯蔵所	屋外クク貯蔵所	屋内クク貯蔵所	地下クク貯蔵所	簡易クク貯蔵所	移動クク貯蔵所	屋外貯蔵所	小計	給油取扱所	第1種販売取扱所	第2種販売取扱所	移送取扱所
総	計	337	411	63	482	11	274	64	969	574	13	4	2	376		
	A地区	335	406	62	479	11	264	63	956	566	13	4	2	371		
	B地区	2	5	1	3		10	1	13	8				5		
第1類	計	10							3					3		
	A地区	10														
	B地区															
第2類	計	4	4						1							
	A地区	4	4						1							
	B地区															
第3類	計	4	4						1					1		
	A地区	4	4						1					1		
	B地区															
第4類	計	292	409	63	482	11	273	63	953	574	12	4	2	361		
	A地区	290	404	62	479	11	263	62	940	566	12	4	2	356		
	B地区	2	5	1	3		10	1	13	8				5		
第5類	計	10	10													
	A地区	10	10													
	B地区															
第6類	計	3	2				1									
	A地区	3	2				1									
	B地区															
混在	計	17	17						12		1			11		
	A地区	17	17						12		1			11		
	B地区															

備考：A地区とは、消防本部及び消防署設置市町村の地区を、また、B地区とは、その他の地区をいう。

第74表 数量別危険物製造所等数

(R5.3.31現在)

数量の別	製造所等の別		合計	製造所	貯蔵						取扱							
	計	別			小計	屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	小計	給油取扱所	第1種販売取扱所	第2種販売取扱所	移送取扱所	一般取扱所
総計	計		2,647	36	1,642	337	411	63	482	11	274	64	969	574	13	4	2	376
	A地区		2,612	36	1,620	335	406	62	479	11	264	63	956	566	13	4	2	371
	B地区		35		22	2	5	1	3		10	1	13	8				5
5倍以下	計		853	1	676	136	62	32	254	11	174	7	176	35	1			140
	A地区		837	1	662	135	61	31	253	11	164	7	174	35	1			138
	B地区		16		14	1	1	1	1		10		2					2
5倍を超え 10倍以下	計		486	5	313	82	50	21	105		17	38	168	68	2			98
	A地区		479	5	309	81	47	21	105		17	38	165	67	2			96
	B地区		7		4	1	3						3	1				2
10倍を超え 50倍以下	計		603	11	333	60	129	10	91		27	16	259	156	10	4		89
	A地区		597	11	329	60	128	10	89		27	15	257	155	10	4		88
	B地区		6		4		1		2			1	2					1
50倍を超え 100倍以下	計		252	8	150	14	68		16		50	2	94	70				24
	A地区		250	8	150	14	68		16		50	2	92	68				24
	B地区		2										2	2				
100倍を超え 150倍以下	計		132	1	60	27	25		3		5		71	68				3
	A地区		129	1	60	27	25		3		5		68	65				3
	B地区		3										3	3				
150倍を超え 200倍以下	計		114		34	5	24		3		1		80	76				4
	A地区		113		34	5	24		3		1		79	75				4
	B地区		1										1	1				
200倍を超え 1,000倍以下	計		166	10	44	5	30		9				112	100				11
	A地区		166	10	44	5	30		9				112	100				11
	B地区																	
1,000倍を超え 5,000倍以下	計		30		25	6	18		1				5	1				4
	A地区		30		25	6	18		1				5	1				4
	B地区																	
5,000倍を超え 10,000倍以下	計		3		2	2							1					1
	A地区		3		2	2							1					1
	B地区																	
10,000倍を 超えるもの	計		8		5		5						3					2
	A地区		8		5		5						3					2
	B地区																	

第75表 容量別屋外タンク貯蔵所数

容量別	第4類										第5類 (F)	第6類 (G)												
	計 (A) (B)~(G)	第1類 (B)					第2類 (C)						第3類 (D)		小計 (E) (ア)~(コ)	ガソリン (ウ)	灯油 (エ)	軽油 (オ)	重油 (カ)	第4類 石油類 (キ)	アール コ 類 (ク)	その他		
		水溶性 (ケ)	非水溶性 (コ)																					
1 0 0 kl 未満	295												293			31	22	93	7	30	38	72	2	
1 0 0 kl 以上 5 0 0 kl 未満	86											86		3	8	13	30	1	4	5	22			
5 0 0 kl 以上 1, 0 0 0 kl 未満	12											12		2	1	1	3	2						
うち旧法タンク	5											5			1		1							
1, 0 0 0 kl 以上 5, 0 0 0 kl 未満	13											13				5	6					2		
うち旧法タンク	5											5				1	4							
5, 0 0 0 kl 以上 1 0, 0 0 0 kl 未満																								
うち旧法タンク																								
1 0, 0 0 0 kl 以上 5 0, 0 0 0 kl 未満	5											5						3						
うち旧法タンク	5											5						3						
計	411											409		5	40	41	135	10	34	43	96	2		

(R5.3.31現在)

第76表 危険物製造所等の事故調べ

(令和4年中)

番号	製造所等の区分	所在地	危険物の種別	事故種別	死傷者数		概要
					死者	負傷者	
1	給油取扱所	徳島市	第4類	コンタミ	0	0	移動タンク貯蔵所から給油取扱所の地下タンクへ荷卸しする際、ハイオクガソリンの荷卸し終了後、誤ってハイオクガソリンの注入口に給油管をつないだまま軽油の荷卸しを開始したため、軽油約530リットルをハイオクガソリンの地下タンクに混油させたもの。 また、移動タンク貯蔵所乗務員がコンタミを起こしたことを認識しながら、給油取扱所への報告及び消防機関への通報をしなかったため、5日間に渡り、軽油の混入したハイオクガソリン計3,178.62リットルを車両124台に給油させ、販売したもの。
2	地下タンク貯蔵所	美馬市	第4類	流出	0	0	現地調査を行っていたところ当該事業所地下タンク貯蔵所検知管4箇所から地下水と油分を認め、気密漏洩検査により地下タンクからサービスタンクへの吸引管から地下に灯油が漏れていることが確認されたため、地下埋設配管の改修を実施した。なお、事故発生日時及び流出量は不明である。
3	一般取扱所	阿南市	第4類	火災	0	0	マシンリール下バルバーアジテーター軸受部分付近より出火し火災が発生したもの。
4	一般取扱所	松茂町	第4類	火災	0	0	一般取扱所4階の検査工程エリアで、円筒型リチウム電池を高温熟成装置に投入するため、台車に電池20パレット(3,840セル)を搬送中、台車を高温熟成装置のスロープに接触させ9パレット(1720セル)が転落、散乱した電池のうち重なり合い外部短絡をおこした電池が発熱し発火したもの。電池以外に焼損無し。
5	屋外タンク貯蔵所	阿南市	第4類	流出	0	0	船側スィベル部から軽油の漏洩、陸側スィベル部に軽油の滲みを確認したため揚液ポンプを緊急停止した。軽油の漏洩は推定で200cc。船側のスィベル部には養生用のオイルパンを設けていたため、オイルパン外への流出はなし。陸側スィベル部は拭き取りを実施。死傷者なし。
6	給油取扱所	徳島市	第4類	破損	0	0	走行中の車両が、発生場所の西側防火塀に衝突し、一部破損したもの。 なお、危険物の漏洩及びその他の機器等の破損はなし。
7	一般取扱所	松茂町	第4類	火災	0	0	一般取扱所4階の検査工程エリアで、高温熟成装置内から円筒型リチウムイオン電池を10パレット(1,777セル)を積載した台車を搬出する際に、装置出入口の段差で台車が引っ掛かり電池10パレットが落下、散乱し重なり合った電池の一部が外部短絡をおこし発熱し発火したもの。電池以外に焼損無し。