

アスベスト排出等作業実施届出施設一覧（令和５年度）

（環境管理課受理分）

No	受理日	届 出 施 設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備 考
		名 称	所 在 地				
1	R5. 4. 24	吉野川合同庁舎	吉野川市川島町宮島736-1	R5. 5. 24	1	-	現地指導 (封じ込め作業の立会)
2	R5. 4. 24	大谷川橋	鳴門市大麻町牛屋島字川淵24地先	R5. 5. 11	1	0.17～0.39	
3	R5. 6. 12	JA板野郡旧栄支所事務所	板野郡板野町下庄字松ノ本1-1	R5. 7. 7	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
				R5. 7. 10	1	0.90～2.7	
4	R5. 7. 21	大塚製薬株式会社徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224-18	R5. 8. 17	1	0.11～0.17	
5	R5. 7. 21	徳島大学（蔵本）薬学部	徳島市庄町1丁目78-1	R5. 8. 24	1	0.056～0.28	
6	R5. 8. 23	徳島大学（蔵本）総合研究棟（医歯薬学系）	徳島市蔵本町3丁目18-15	R5. 9. 8	1	0.22～0.90	
7	R5. 9. 4	阿波銀行旧佐古支店	徳島市佐古七番町4-26	R5. 9. 19	1	0.17～0.73	
8	R5. 9. 8	大坪住宅	徳島市八万町大坪	R5. 10. 3	1	0.11～0.45	
9	R5. 10. 26	川北排水機場	小松島市小松島町元根井地先	R5. 11. 22	1	0.22～0.45	
10	R5. 10. 27	徳島河川国道事務所既存庁舎	徳島市上吉野町3丁目35	R5. 11. 15	1	0.11～1.3	
11	R5. 12. 27	旧亀井病院（中津浦クリニック）	徳島市八万町中津浦24-89	R6. 1. 26	1	1.1～1.7	
				R6. 1. 29	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
12	R6. 1. 17	川島病院1号館	徳島市北佐古一番町9-2他	R6. 2. 8	1	0.79～6.2	
				R6. 2. 13	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
13	R6. 1. 31	四国トーセロ株式会社	徳島市応神町吉成字只津37番地	R6. 2. 20	1	0.17～0.45	
14	R6. 3. 11	大塚製薬株式会社徳島第二工場	徳島市川内町平石夷野224-18	R6. 3. 28	1	0.11～0.34	

(南部総合県民局受理分)

No	受理日	届 出 施 設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備 考
		名 称	所 在 地				
1	R5. 4. 26	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	-	-	-	実施報告書の提出 (飛散のリスクが小さいため)
2	R5. 5. 1	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R5. 5. 25	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
3	R5. 5. 9	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R5. 6. 1	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
4	R5. 7. 28	羽ノ浦中学校ランチルーム	阿南市羽ノ浦町宮倉 沢田154	-	-	-	作業中止
5	R5. 7. 31	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	-	-	-	実施報告書の提出 (飛散のリスクが小さいため)
6	R5. 9. 15	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R5. 10. 13	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
7	R5. 9. 22	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R5. 11. 8	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
8	R5. 10. 20	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R5. 11. 15	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
9	R5. 11. 7	西日本電信電話株式会社 央喰ビル	海部郡海陽町久保松本 117-1	R5. 11. 22	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
10	R5. 11. 7	西日本電信電話株式会社 椿ビル	阿南市椿町地蔵ヶ谷 5-1	-	-	-	飛散のリスクが小さいため 現地指導なし
11	R5. 11. 7	西日本電信電話株式会社 新野ビル	阿南市新野町片山 42-1	-	-	-	飛散のリスクが小さいため 現地指導なし
12	R5. 12. 12	阿南市公営住宅春日野団地 22・23号棟	阿南市羽ノ浦町春日野 1-125	R6. 1. 18	1	0.45~0.62	
				R6. 2. 2	1	0.45~0.90	
13	R5. 12. 20	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R6. 1. 10	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
14	R6. 1. 17	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R6. 2. 7	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
15	R6. 1. 19	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R6. 2. 19	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
16	R6. 1. 25	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R6. 2. 19	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
17	R6. 2. 19	国民宿舎うみがめ荘	海部郡美波町日和佐浦 370-4	R6. 3. 8	1	0.56~0.79	
18	R6. 2. 27	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	R6. 3. 18	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)

(西部総合県民局受理分)

No	受理日	届 出 施 設		立入日	立入 作業 場 数	測定値 (本/L)	備 考
		名 称	所 在 地				
1	R5. 6. 19	NTT三加茂ビル	三好郡東みよし町加茂 1686-1	R5. 7. 4	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
2	R5. 6. 30	JA美馬穴吹支所	美馬市穴吹町穴吹藪ノ 下53-2	R5. 7. 21	1	0.17~0.34	
				R5. 7. 28	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
3	R5. 11. 15	松尾川第一発電所松尾川ダム ヒュッテ	三好市西祖谷山村 小祖谷	R6. 2. 22	1	-	現地指導
4	R5. 12. 5	JA美馬穴吹支所	美馬市穴吹町穴吹藪ノ 下53-2	R6. 1. 12	1	0.22~1.5	
5	R5. 12. 6	NTT三加茂ビル	三好郡東みよし町加茂 1686-1	R5. 12. 26	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
6	R6. 2. 15	JA美馬美馬支所	美馬市美馬町天神 116-3	R6. 3. 8	1	0.17~0.28	
7	R6. 3. 11	JA美馬美馬支所	美馬市美馬町天神 116-3	R6. 4. 5	1	0.22~0.56	

備考：測定値は、「作業区域」の境界周辺等で実施した結果を示す。
現在、環境基準など測定結果を評価する基準値は明確にされていないため、WHO（世界保健機構）の環境衛生クライテリアによる10本/L以下を目安（指導基準値）としている。

※環境衛生クライテリア：健康影響面からの排出抑制の目標を定量的に設定するのは現時点では困難であるが、昭和61年発行のWHOの環境衛生クライテリアの評価によれば、現在の一般環境（10本/L以下）においては石綿に起因する肺がん及び中皮腫のリスクは小さい。