

第4 危 險 物 統 計

第72表 危険物規制対象数

(R6.3.31現在)

製造所等の別 消防本部及び 署設置市町村の別		合 計	製造所	貯 蔵								取 扱					所			事業所
				小 計	屋 内 貯蔵所	屋 外 タンク貯蔵所	屋 内 タンク貯蔵所	地 下 タンク貯蔵所	簡 易 タンク貯蔵所	移 動 タンク貯蔵所	屋 外 貯蔵所	小 計	給 油 取扱所	第1種 販売 取扱所	第2種 販売 取扱所	移 送 取扱所	一 般 取扱所			
総 計		2,625	37	1,624	342	393	63	479	11	273	63	964	573	13	4	1	373	1,247		
徳 島 市		724	15	483	128	117	27	122	3	49	37	226	121	9	2		94	344		
鳴 門 市		225	6	145	26	32	3	38	2	41	3	74	40	1			33	88		
小 松 市		170		112	18	37		33		22	2	58	31	2			25	59		
阿 南 市		323	2	190	29	63	15	55	1	23	4	131	59		2	1	69	96		
美 馬 市		84		46	8	8	3	18	2	7		38	29				9	59		
那 賀 町		31		10	2		1	5		2		21	15				6	26		
名 西 消 防 組 合		48		26	4	6	1	12	1	2		22	18				4	32		
海 部 消 防 組 合		119		70	8	17	1	29		14	1	49	38				11	69		
板 野 東 部 消 防 組 合		343	11	222	50	78		50		40	4	110	61				49	130		
板 野 西 部 消 防 組 合		86	1	55	14	6		19		15	1	30	23				7	54		
徳 島 中 央 広 域 連 合		250	2	141	33	17	7	49	1	26	8	107	68				39	144		
美 馬 西 部 消 防 組 合		56		32	4	4	1	17	1	5		24	14				10	41		
み よ し 広 域 連 合		130		69	16	3	3	29		16	2	61	48	1			12	84		
小 計		2,589	37	1,601	340	388	62	476	11	262	62	951	565	13	4	1	368	1,226		
消 防 非 常 備 町 村 計		36		23	2	5	1	3		11	1	13	8				5	21		

※美馬市消防本部(美馬町を除く)、美馬西部消防組合(美馬市美馬町、つるぎ町)

第73表 類別危険物製造所等数

(R6.3.31現在)

類別		製造所等の別		合計	製造所	貯蔵						所		取扱					所
						小計	屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	小計	給油取扱所	第1種販売取扱所	第2種販売取扱所	移送取扱所	
総計		計	37	2,625		1,624	342	393	63	479	11	273	63	964	573	13	4	1	373
		A地区	37	2,589		1,601	340	388	62	476	11	262	62	951	565	13	4	1	368
		B地区		36		23	2	5	1	3		11	1	13	8				5
第1類		計	6	21		12	12							3				3	
		A地区	6	21		12	12							3				3	
		B地区																	
第2類		計		4		4	3												
		A地区		4		4	3												
		B地区																	
第3類		計		5		4	4						1					1	
		A地区		5		4	4							1				1	
		B地区																	
第4類		計																	
		A地区	23	2,545		1,573	295	391	63	479	11	272	62	949	573	12	4	1	359
		B地区	23	2,509		1,550	293	386	62	476	11	261	61	936	565	12	4	1	354
第5類		計		36		23	2	5	1	3		11	1	13	8			5	
		A地区		11		11	11												
		B地区																	
第6類		計		3		3					1								
		A地区		3		3		2				1							
		B地区																	
混在		計																	
		A地区	8	36		17	17							11		1		10	
		B地区	8	36		17	17							11		1		10	

備考：A地区とは、消防本部及び消防署設置市町村の地区を、また、B地区とは、その他の地区をいふ。

第74表 数量別危険物製造所等数

(R6.3.31現在)

製造所等の別 数量の別		合 計	製 造 所	貯 蔵 所						取 扱 所							
				小 計	屋 内 貯 蔵 所	屋 外 タンク 貯 蔵 所	屋 内 タンク 貯 蔵 所	地 下 タンク 貯 蔵 所	簡 易 タンク 貯 蔵 所	移 動 タンク 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	小 計	給 油 取 扱 所	第 1 種 販 売 取 扱 所	第 2 種 販 売 取 扱 所	移 送 取 扱 所	一 般 取 扱 所
総 計	計	2,625	37	1,624	342	393	63	479	11	273	63	964	573	13	4	1	373
	A 地 区	2,589	37	1,601	340	388	62	476	11	262	62	951	565	13	4	1	368
	B 地 区	36		23	2	5	1	3		11	1	13	8				5
5 倍 以 下	計	848	1	676	139	63	32	250	11	174	7	171	34	1			136
	A 地 区	831	1	661	138	62	31	249	11	163	7	169	34	1			134
	B 地 区	17		15	1	1	1	1		11		2					2
5 倍 を 超 え 1 0 倍 以 下	計	479	5	307	80	46	21	105		18	37	167	65	2			100
	A 地 区	472	5	303	79	43	21	105		18	37	164	64	2			98
	B 地 区	7		4	1	3						3	1				2
1 0 倍 を 超 え 5 0 倍 以 下	計	606	11	332	62	125	10	92		27	16	263	159	10	4		90
	A 地 区	600	11	328	62	124	10	90		27	15	261	158	10	4		89
	B 地 区	6		4		1		2			1	2	1				1
5 0 倍 を 超 え 1 0 0 倍 以 下	計	242	8	143	13	66		16		46	2	91	71				20
	A 地 区	240	8	143	13	66		16		46	2	89	69				20
	B 地 区	2										2	2				
1 0 0 倍 を 超 え 1 5 0 倍 以 下	計	129	1	57	27	20		3		7		71	65				6
	A 地 区	126	1	57	27	20		3		7		68	62				6
	B 地 区	3										3	3				
1 5 0 倍 を 超 え 2 0 0 倍 以 下	計	119	1	36	7	24		3		1	1	82	77				5
	A 地 区	118	1	36	7	24		3		1	1	81	76				5
	B 地 区	1										1	1				
2 0 0 倍 を 超 え 1 , 0 0 0 倍 以 下	計	166	10	45	6	30		9				111	101				10
	A 地 区	166	10	45	6	30		9				111	101				10
	B 地 区																
1 , 0 0 0 倍 を 超 え 5 , 0 0 0 倍 以 下	計	28		23	6	16		1				5	1				4
	A 地 区	28		23	6	16		1				5	1				4
	B 地 区																
5 , 0 0 0 倍 を 超 え 1 0 , 0 0 0 倍 以 下	計	3		2	2							1					1
	A 地 区	3		2	2							1					1
	B 地 区																
1 0 , 0 0 0 倍 を 超 え る も の	計	5		3		3						2					1
	A 地 区	5		3		3						2					1
	B 地 区																

第75表 容量別屋外タンク貯蔵所数

(R6.3.31現在)

類 別 容 量 別	計 (A) (B)～(G)	第 1 類 (B)	第 2 類 (C)	第 3 類 (D)	第 4 類										第 5 類 (F)	第 6 類 (G)	
					小 計 (E) (ア)～(コ)	原 油 (ア)	ナ フ サ (イ)	ガ ソ リ ン (ウ)	灯 油 (エ)	軽 油 (オ)	重 油 (カ)	第 4 石 油 類 (キ) (ク)	そ の 他				
													ア ー ル コ ー ル 類 (ケ)	水 溶 性 (ケ)			非 水 溶 性 (コ)
1 0 0 kl 未 満	283				281					30	22	91	11	28	35	64	2
1 0 0 kl 以 上 5 0 0 kl 未 満	84				84			3	7	13	29	1	4	5	22		
5 0 0 kl 以 上 1, 0 0 0 kl 未 満	11				11	2		2	2	1	2	2					
うち旧法タンク	4				4	2			1		1						
1, 0 0 0 kl 以 上 5, 0 0 0 kl 未 満	12				12						5	5			2		
うち旧法タンク	4				4						1	3					
5, 0 0 0 kl 以 上 1 0, 0 0 0 kl 未 満																	
うち旧法タンク																	
1 0, 0 0 0 kl 以 上 5 0, 0 0 0 kl 未 満	3				3							3					
うち旧法タンク	3				3							3					
計	393				391	2		5	39	41	130	14	32	40	88		2

(R6.3.31現在)

第76表 危険物製造所等の事故調べ

(令和5年中)

番号	製造所等の区分	所在地	危険物の種別	事故種別	死傷者数		概要
					死者	負傷者	
1	給油取扱所	徳島市	第1石油類	破損	0	0	注油に訪れた車両が、後退しようとした際に、給油取扱所内に設置されている通気管に衝突したもの。 なお、危険物の漏洩及びその他の機器等の破損はなし。
2	給油取扱所	徳島市	第1石油類	破損	0	0	灯油の注油に訪れた車両が、後退時に灯油用固定注油設備に衝突したもの。
3	屋外タンク貯蔵所	徳島市	第3石油類	流出	0	0	排水機場の施設内のフレキシブル配管から重油が漏洩したもの。 なお、当該排水機場は、少量危険物貯蔵及び取扱い施設であるが、同排水機場敷地内の危険物屋外タンク貯蔵所に配管で接続されており、指定数量以上の危険物が流出したため、危険物に係る事故として取り扱う。
4	一般取扱所	阿南市	第2石油類	流出	0	0	巡視点検において、1号ボイラ棟1階フロアに軽油溜まりと上部からの滴下を確認。発生源を調査した結果、4階C-4バーナー点火トーチからの軽油の漏えいを認めたもの。
5	移動タンク貯蔵所	徳島市	第1石油類	流出	0	0	移動タンク貯蔵所が高速道路を走行中、ガードレールに接触し、単独で横転。移動貯蔵タンク後方第6室破損により、積載していた軽油4,000Lが、高速道路上、一般道路及び用水路に流出したもの。
6	移動タンク貯蔵所	松茂町	第2石油類	火災	0	0	敷地内において、移動タンク貯蔵所の給油ポンプの自主点検作業中に、マフラーから白煙が噴出、数分すれば白煙が出なくなると思い待っていたが、白煙に黄色の煙が混じり始めたためエンジンを停止し5分ほど放置、その後、再度エンジンを始動するとマフラーから煤の塊が噴出し、火炎噴出防止装置(スパレスター)の表面に火がついたので、事務所内の第5種消火設備を使用し消火するとともに、エンジンを停止した。焼損はスパレスター表面の一部。覚知方法は従業員が119番通報。