

質問書に対する回答書(1回目)

工事名： R 7 管財 新蔵町2丁目職員公舎 徳・新蔵 内部改修工事

徳島県企画総務部管財課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問	回 答
1	天井 内訳が厚さ9.5準不燃になっていますが、特記は不燃(12.5)になっています。 どちらを採用しますか?	設計書のとおり、積算してください。 契約後、現地状況を確認し、施工方法等について協議します。なお、設計変更の協議の対象とします。
2	天井 廻り縁内訳がアルミ製、特記は塩ビ製になっています。 どちらを採用しますか?	設計書のとおり、積算してください。
3	壁 壁メラミン不燃化粧板は役物共となっていますが、役物はアルミ製か、ABSかどちらを採用しますか?	役物はアルミ製で、積算してください。
4		