

特定施設に関する事項

富田製菓株式会社 本社工場

区		分		変更前		変更後		変更前		変更後		変更前		変更後		変更前		変更後	
種	類	47号水 廃ガス洗浄施設				47号水 廃ガス洗浄施設				47号水 廃ガス洗浄施設				47号水 廃ガス洗浄施設					
能	力	処理量 35m3/min		同左		処理量 11m3/min		同左		処理量 11m3/min		同左		処理量 11m3/min		同左			
工 事 着 手 予 定 年 月 日	使用開始予定年月日	既設		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左			
工 事 完 成 予 定 年 月 日																			
使用開始予定年月日																			
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		連続24時間		同左		連続24時間		同左		断続2時間		断続6時間		断続9時間		断続18時間			
使用の季節的変動		なし		同左		同左		同左		同左		同左		同左		同左			
項	目	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大		
汚水等の汚染状態の値	水素イオン濃度（水素指数）	10～11		10～11		3～5		3～5		3～5		3～5		3～5		3～5			
	生物化学的酸素要求量（mg/L）	1,000	1,500	1,000	1,500	500	800	500	800	600	1,000	600	1,000	600	1,000	600	1,000		
	化学的酸素要求量（mg/L）	800	1,200	800	1,200	250	400	250	400	300	500	300	500	300	500	300	500		
	浮遊物質 量（mg/L）	5	10	5	10	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
	窒素含有量（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	リン含有量（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	銅含有量（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	溶解性鉄含有量（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	溶解性マンガン含有量（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	亜鉛含有量（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ほう素及びその化合物（mg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	大腸菌群数（個/cm3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
汚水等の1日当たりの量（m3）		4	6	8	12	1	2.5	2	5	0.2	0.5	0.6	1.5	0.5	1	1.5	3		

「汚水等の汚染状態の値」の「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)」の欄中の数値は、アンモニア性窒素の値に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。