

アスベスト排出等作業実施届出施設一覧（令和元年度）

（環境管理課受理分）

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	H31.4.12	藍住町福祉センター及び町民会館	板野郡藍住町奥野字矢上前32番地1	R1.5.9	1	0.11	
2	R1.6.6	大俣幼稚園	阿波市市場町大俣字行峯255-4	R1.6.24	1	0.34~0.48	
3	R1.7.1	徳島県郷土文化会館	徳島市藍場町2丁目14番地	R1.7.19	1	ND~0.22	※ND : 0.056本/L未満
4	R1.7.10	一宮西第2（1棟）	徳島市一宮町西丁362番地の1	R1.7.26	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
5	R1.7.11	東洋病院旧館	徳島市北島田1丁目160番地2	R1.8.27	1	0.28~0.39	
6	R1.7.11	東洋病院新館	徳島市北島田1丁目160番地2	R1.8.29	1	0.17~0.96	
7	R1.7.12	旧近藤組ビル	徳島市八万町内浜170番地1	R1.7.29	1	0.11~0.22	
8	R1.7.23	板野町町民センター	板野郡板野町大寺字亀山西169-5	R1.8.10	1	0.11~0.28	
				R1.8.21	1	0.22~0.90	
				R1.9.14	1	0.17~0.22	
				R1.9.21	1	0.22~0.62	
9	R1.7.26	南島田1棟	徳島市南島田4丁目9	R1.8.13	1	0.11~0.22	
10	R1.8.30	八幡公民館	阿波市市場町字稲荷112-1	R1.9.18	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
11	R1.9.2	不動1棟	徳島市不動東町2丁目1517-3	R1.9.18	1	0.11~0.68	
12	R1.9.9	不動2棟	徳島市不動東町2丁目1517-3	R1.9.26	1	0.45~1.1	
13	R1.9.11	旧あさひ学園	徳島市国府町中字高畑369番地1	R1.10.9	1	0.45~22	
				R1.10.10	1	1.8	
14	R1.9.17	堀江幼稚園	鳴門市大麻町西馬詰	R1.10.4	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
15	R1.10.10	北島田6棟	徳島市北島田3丁目124番地	R1.10.28	1	0.11~0.22	
16	R1.10.11	いのこ歯科	徳島市かちどき橋2丁目14	R1.10.28	1	ND~0.11	※ND : 0.11本/L未満
17	R1.10.21	NTT小松島電話交換所	小松島市日開野町字井理守42-1	R1.11.8	1	ND~1.0	※ND : 0.056本/L未満
18	R1.10.23	下大野橋	徳島市新浜町2丁目1-51地先	R1.11.14	1	0.11~0.45	

19	R1. 10. 28	徳島県郷土文化会館	徳島市藍場町2丁目14番地	R1. 11. 13	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
20	R1. 11. 1	八幡公民館	阿波市市場町字稲荷112-1	R1. 11. 18	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
21	R1. 11. 8	津田学童保育クラブ	徳島市津田本町1丁目2-15	R1. 11. 26	1	0. 11~0. 22	
22	R1. 11. 12	徳島大学(蔵本)総合研究棟(歯学系)	徳島市国府町西矢野696-1	R1. 11. 29	1	ND~11	
				R1. 12. 2	1	0. 11~3. 2	
23	R1. 12. 18	ボートレース鳴門旧選手宿舎解体工事	鳴門市撫養町大桑島字湊岩浜48-1	R2. 1. 9	1	0. 11~5. 6	
24	R1. 12. 18	久勝保育園	阿波市阿波町野神93番地	R2. 1. 16	1	0. 11~0. 34	
25	R2. 1. 28	山川郵便局	吉野川市山川町翁喜台153-3	R2. 2. 22	1	0. 34	
26	R2. 2. 3	パルティール幸町	徳島市幸町3丁目13-1	R2. 2. 20	1	0. 17~0. 28	
27	R2. 2. 13	(個人宅)	小松島市江田町	R2. 2. 28	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
28	R2. 2. 19	日清紡テキスタイル株式会社徳島事業所	徳島市川内町中島635	R2. 3. 6	1	0. 11~0. 22	
29	R2. 3. 16	(個人宅)	板野郡藍住町	R2. 6. 3	1	0. 11~0. 45	

(南部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値(本/L)	備考
		名称	所在地				
1	H31. 4. 23	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	R1. 5. 10	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
2	R1. 7. 23	阿南医療センター	阿南市宝田町川原2番地	R1. 9. 2	1	0. 11~1. 0	
3	R1. 7. 31	新日本電工株式会社 徳島工場	阿南市橋町幸野62-1	R1. 9. 20	1	0. 17~0. 34	
4	R1. 9. 6	新日本電工株式会社 徳島工場	阿南市橋町幸野62-1	R1. 10. 18	1	0. 22~0. 45	測定は10/19実施
5	R1. 10. 25	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	R1. 11. 13	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
6	R1. 11. 1	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	R1. 11. 22	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
7	R1. 11. 25	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	R1. 12. 16	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
8	R1. 12. 26	(個人宅)	阿南市羽ノ浦町	R2. 1. 20	1	0. 11	
9	R2. 1. 17	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	R2. 2. 10	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
10	R2. 1. 24	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	R2. 2. 12	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
11	R2. 1. 29	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	R2. 2. 19	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
12	R2. 2. 5	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	-	-	-	揺き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため届出時の指導のみ
13	R2. 2. 5	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	R2. 2. 25	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
14	R2. 2. 10	四国電力株式会社阿南発電所	阿南市橋町幸野106	R2. 3. 2	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)

(西部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	R1.12.5	西祖谷支所	三好市西祖谷山村一 字343-2	R1.12.24	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)

備考：測定値は、「作業区域」の境界周辺等で実施した結果を示す。
現在、環境基準など測定結果を評価する基準値は明確にされていないため、WHO（世界保健機構）の環境衛生クライテリアによる10本/L以下を目安（指導基準値）としている。

※環境衛生クライテリア：健康影響面からの排出抑制の目標を定量的に設定するのは現時点では困難であるが、昭和61年発行のWHOの環境衛生クライテリアの評価によれば、現在の一般環境（10本/L以下）においては石綿に起因する肺がん及び中皮腫のリスクは小さい。