

◆入札説明書等に関する質問回答後の修正箇所一覧（変更箇所は下線部分）

要求水準書（資料）

箇所	変更前（平成 23 年 6 月 11 日公表）	変更後（平成 24 年 8 月 3 日修正公表）
別紙 1 P13	照明設備 廊下・階段等（ <u>標準 20W 蛍光灯</u> ）	照明設備 廊下・階段等（標準 20W 蛍光灯 <u>又は LED 照明</u> ）
別紙 1 P19	下水道 屋内 排水設備 管・弁 <u>・PS 内に潜熱回収型ガス給湯用ドレイン配管を用意する。</u>	下水道 屋内 排水設備 管・弁 （削除）
別紙 5	消火栓 <u>県設置分</u>	消火栓 <u>PFI 事業者設置分</u>
添付資料 2	<名東（東）団地> <u>真北-50.99965</u>	<名東（東）団地> （削除）
添付資料 4	<名東（東）団地> <u>真北-50.99965</u>	<名東（東）団地> （削除）